

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DIRECTIA INFRASTRUCTURI CRITICE SI ACTIVITATI ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE
BIROUL SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nr.

CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE STINGĂTOARE TIP P si TIP G

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

1. Scop

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor „STINGĂTOARE TIP P SI TIP G”

2. Condiții generale. Legislație aplicabilă.

- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Ordinul M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3. Specificații tehnice

- Stingatoare P2

Cantitate : 9 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: duza evacuare

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- Stingatoare P6

Cantitate : 106 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie pulberi

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare P50**

Cantitate : 18 buc.

Standard: SR EN 1866

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare G2**

Cantitate : 60 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: duza evacuare

- **Stingatoare G5**

Cantitate : 119 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

- Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de evacuare

Atât produsul, cât și producătorul să se regăsească în Registrul Produselor Certificate -, „Lista cu produsele certificate conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor”

- Autorizație de la producător pentru livrarea acestor produse pe piața românească;
- Fișa tehnică a produsului – copie de pe exemplar original, însoțit de un exemplar tradus în limba română;
- Certificat de conformitate (copie după original ,însoțit de un exemplar tradus în limba română)
- Certificate de calitate și garanție a produselor, emis de ofertant(model pentru produsul oferat).

Recepție și ambalare

- Recepția produselor se va face la beneficiar, în jud. Prahova, mun. Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8, la primirea acestora;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor interne/internaționale de calitate.

- Termenul de garanție pentru stingătoarele tip P și tip G: min. 2 ani de la data recepției de către beneficiar.
- Pe eticheta produsului se va inscripționa în mod obligatoriu termenul scadent de verificare al stingătorului precum și termenul de garanție al substanței de stingere.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
ING. DORIN TUDORA

DIRECTOR DIRECTIA INFRASTRUCTURI CRITICE SI ACTIVITATI
ADMINISTRATIVE
ING. LAURENTIU DRAGNE

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE
Ing. RADU NECȘULESCU

ȘEF BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Ing. DANIEL PUIU NEAGU

Birou Situații de Urgență
Ing. Violeta Tavaru