

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2**DIRECTIA INFRASTRUCTURI CRITICE SI ACTIVITATI ADMINISTRATIVE****DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE****BIROUL SITUAȚII DE URGENȚĂ****Nr.****CAIET DE SARCINI****ACHIZIȚIE STINGĂTOARE TIP SM****CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII****1. Scop**

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor „STINGĂTOARE TIP SM”

2. Condiții generale. Legislație aplicabilă. Standarde și reglementări.

- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Ordinul M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3. Specificații tehnice**- Stingatoare SM 50**

- Cantitate : 19 buc.
- Standard: SR EN 1866
- Caracteristici tehnice minime ale produsului:
- Domeniul de temperatura: min. -20°C + 50°C
- Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie
- Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- Stingatoare SM 6

- Cantitate : 53 buc.
- Standard: SR EN 3
- Caracteristici tehnice minime ale produsului:
- Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de evacuare
- Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

Atât produsul, cât și producătorul să se regăsească în Registrul Produselor Certificate - „[Lista cu produsele certificate conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor](#)”

- Autorizație de la producător pentru livrarea acestor produse pe piața românească;
- Fișa tehnică a produsului – copie de pe exemplar original, însoțit de un exemplar tradus în limba română;
- Certificat de conformitate (copie după original ,însoțit de un exemplar tradus în limba română)
- Certificate de calitate și garanție a produselor, emis de ofertant(model pentru produsul oferat).

Recepție și ambalare

- Recepția produselor se va face la beneficiar, în jud. Prahova, mun. Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8, la primirea acestora;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor interne/internaționale de calitate.
- Termenul de garanție pentru stingătoare: min. 2 ani de la data recepției de către beneficiar.
- Pe eticheta produsului se va inscripționa în mod obligatoriu termenul scadent de verificare al stingătorului precum și termenul de garanție al substanței de stingere.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
ING. DORIN TUDORA

DIRECTOR DIRECTIA INFRASTRUCTURI CRITICE SI ACTIVITATI
ADMINISTRATIVE
ING. LAURENTIU DRAGNE

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE
Ing. RADU NECȘULESCU

ȘEF BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Ing. DANIEL PUIU NEAGU

Birou Situații de Urgență
Ing. Violeta Tavaru