

Serviciul Achizitii

Nr. inreg.: 15610/10.05.2021

Referință: Procedura simplificata organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achizitie ce are ca obiect “Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru alimentarea cu energie electrică la post încărcare locomotivă electrică cu acumulatori - rampa de încărcare țitei Biled”

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: In prezent in Rampa Biled transformatorul 20/0.5kV, 250kVA existent este montat pe un stalp. Conform caietului de sarcini Beneficiarul, Conpet SA va pune la dispozitie un transformator 20/0.5kV – 400kVA, conform normativelor in vigoare (PE 101-85) montajul transformatorului 400kVA trebuie realizat pe 2 stalpi.

Raspuns 1: Se vor respecta normativelor in vigoare (PE 101-85); se va realiza o platforma pentru sustinerea transformatorului 20/0.5 kV, 400 kVA (platforma va fi montata pe doi 2 stalpi _ 1 stalp existent si 1 stalp proiectat).

Intrebare 2: Va rugam sa specificati locul de montaj al transformatorului de 160 kVA, 0.5/0.4KV, interior sau exterior. In functie de locul de montaj difera transformatorul. La interior transformator uscat si la exterior transformator in ulei.

Raspuns 2: Transformatorul de 160 kVA 0.5/0.4 kV, se va monta la interior in Camera Electrica; transformatorul va fi de tip uscat, ECODESIGN

Intrebare 3: In functie de cele de mai sus, va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor.

Raspuns 3: Termenul de depunere a ofertelor se va decala pana la data de 17.05.2021, ora 9.00 si termenul de deschidere a ofertelor va fi data de 17.05.2021, ora 12.00.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU

SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP Camelia BARBUCEANU