

Nr. înreg.: 14379/27.04.2021

Referință: clarificare 3 la documentația de atribuire a contractelor de proiectare și executie lucrări pentru obiectivele:

LOT 1: înlocuire tronson conductă Constanța-C1 Ø 14", zona Cuza-Vodă, aprox. 550 m.

LOT 2: înlocuire tronson conductă Constanța – Midia Ø 24", zona Năvodari, aprox. 1100 m.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: Vă rugăm să analizați posibilitatea de decalare a termenului de depunere a ofertelor.

Răspuns: Considerăm că perioada dintre data publicării anunțului de participare și data stabilită pentru depunerea ofertelor este suficientă pentru întocmirea tuturor documentelor solicitate prin documentația de atribuire și elaborarea ofertelor.

Astfel, termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, respectiv **06.05.2021, ora 09.00**, rămâne neschimbat.

Solicitare 2: Pentru LOT 1: Vă rugăm să ne precizați dacă se va utiliza tubul protector existent sau vom cota un tub nou proiectat.

Răspuns: Tubul de protecție existent poate fi folosit în cazul în care calitatea materialului acestuia permite și, de asemenea, dacă operațiunea de tragere/impingere a conductei nu va duce la deteriorarea izolației.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dorin TUDORA

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU