



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a țițeiului
Mislea, jud. Prahova



LISTA DE ECHIPAMENTE

Modernizare stație de pompare a țițeiului
Mislea, jud. Prahova

FAZA: PT + DE


04				
03				
02	Revizie generală conform observații beneficiar	07.2020	Tănase D. 	Voicu M. 
01	Emis pentru construire	03.2020	Tănase D.	Voicu M.
00	Prima revizie	01.2020	Țurcanu M.	Voicu M.
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		C.059.027	PS-LST-107	02
Beneficiar: CONPET S.A.			Specialitate doc.	F
Instalație: STAȚIE DE POMPARE MISLEA			PROCES	4
Scara	Denumire document			
-	LISTA DE ECHIPAMENTE			
Pag. 1 / 4				



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a țigărilor Mîrlea, Jud. Prahova



POMPE

NR. CRT.	SIMBOL DIN PID	BUC.	ACTIVĂ/ REZERVĂ	DENUMIREA	TIPUL POMPEI	CARACTERISTICI TEHNICE DE FUNCȚIONARE										MATERIAL	PUTERE HIDRAULICĂ MAX.	OBSERVAȚII
						LICHID POMPAT	TEMP. MAX. DE LUCRU °C	GREUT. SPEC. MAX.	VÂSCOZ. CIN. MAX.	DEBIT NORM./MAX.	PRES. REFULARE NORM. / MAX.	PRES. ASPIRAȚIE MIN. / MAX.	PRES. DIF. MIN. / MAX.	NPISH DISP.				
														m	m			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	D-029-P-001A,B 	2	1/1	POMPA TITEI	POMPA CU CAVITĂȚI PROGRESIVE	TITEI	45	0.851	45.5	60 / 70	30 / 35	0.6 / 1.8	30.4 / 35.4	6.7	OC+INOX	69		
2	D-029-P-002	1	1/0	POMPA SUBMERSIBILĂ	POMPA CU CAVITĂȚI PROGRESIVE	APA+SCURGER I TITEI	45	1.05	45.5	4 / 10	6 / 7	ATM / 1.1	6 / 7	10	OC+INOX	1.94		
3	D-029-P-003	1	1/0	POMPA scurgeri	POMPA CU CAVITĂȚI PROGRESIVE	APA+SCURGER I TITEI	45	1.05	45.5	3 / 4	10 / 11	ATM / 1.1	10 / 11	6.7	OC+INOX	1.11		

Nr. Proiect

C.058.027


Nr. Document

PS-LST-107

Denumire document

LISTA DE ECHIPAMENTE

FILTRE

NR. CRT	SIMBOL DIN PID	BUC.	TIP FILTRU	DENUMIREA	ÎNĂLȚIME ȘI LUNGIME		MEDIUL DE LUCRU	CONDIȚII DE LUCRU			CĂDERE DE PRESIUNE FILTRU CURAT / FILTRU MURDAR		MATERIAL	OBSERVAȚII
					mm			PRES. MAX barg	TEMP. MAX °C	bar				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		
1	D-025-F-001A.B 	2	BASKET	FILTRU ȚITEI	NOTA 1	ȚITEI	0.8	45	0.05 / 0.15		OC-INOX			



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a țițeiului Mislea, jud.
Prahova



NOTE:

1. VA FI COMPLETAT DUPĂ ALEGEREA ECHIPAMENTULUI.

Nr. Proiect	Nr.document	Denumire document
C.059.027	PS-LST-107	LISTA DE ECHIPAMENTE