



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a
țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud.
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița





LISTA DE ECHIPAMENTE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului
Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT + DE

04				
03				
02				
01	Emis pentru construire	12.2018	Țurcanu M.	Scurtu M.
00	Prima revizie	06/09/2018	Țurcanu M.	Scurtu M.
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		Nr. Proiect B.031.007		Nr.document PS-LST-106
CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpot@conpot.ro				Rev 01
Beneficiar: CONPET S.A.			Specialitate doc.	F
Instalație: STAȚIE DE POMPARE OCHIURI			PROCES	4
Scara	Denumire document			
-	LISTA DE ECHIPAMENTE			
Pag. 1 / 4				

	DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a Țicleiului din stația de pompare Potlogi, Jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiluri, Jud. Dâmbovița	
---	---	---

POMPE

NR. CRT.	SIMBOL DIN PID	BUC.	ACTIVĂ/ REZERVĂ	DENUMIREA	TIPUL POMPEI	CARACTERISTICI TEHNICE DE FUNCȚIONARE									MATERIAL	PUTERE HIDRAULICĂ MAX.	OBSERVAȚII
						LICHID POMPAT	TEMP. MAX. DE LUCRU	GREUT. SPEC. MAX.	VÂSCOZ. CIN. MAX.	DEBIT NORM./MAX.	PRES. REFULARE NORM. / MAX.	PRES. ASPIRAȚIE MIN. / MAX.	PRES. DIF. MIN. / MAX.	NPSH DISP.		kW	
							°C		cSt	m ³ /h	barg	bara	bar	m			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CNC-P-100A,R	2	1/1	PCMPĂ ȚİȚEI	PCMPĂ CU CAVITĂȚI PROGRESIVE	ȚİȚEI	55	0.91	126,62	60 / 70	- / 22	0,6 / 1,8	- / 22,4	6	OC+INOX	44	

Nr. Contract	Nr. Document	Denumire document	Rev.
B.031.007	PS-LST-106	LISTA DE ECHIPAMENTE	01
Pag. 2 / 4			



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea
sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



FILTRE

NR. CRT	SIMBOL DIN PID	BUC.	TIP FILTRU	DENUMIREA	ÎNĂLȚIME ȘI LUNGIME	MEDIUL DE LUCRU	CONDIȚII DE LUCRU		CĂDERE DE PRESIUNE FILTRU CURAT / FILTRU MURDAR	MATERIAL	OBSERVAȚII
					mm		PRES. MAX	TEMP. MAX			
							barg	°C			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CNC-F-100A/R	2	BASKET	FILTRU ȚITEI	NOTA 1	ȚITEI	0.8	55	0,05 / 0,15	OC+INOX	

Nr. Contract

B.031.007

Nr. Document



PS-LST-106

Denumire document

LISTA DE ECHIPAMENTE

Rev.

01

	<p align="center">DENUMIRE PROIECT: Modernizarea sistemului de pompare a șiteiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița</p>	
---	---	---

NOTE:

1. VA FI COMPLETAT DUPĂ ALEGEREA ECHIPAMENTULUI.

Nr. Proiect	Nr.document	Denumire document	Rev
B.031.007	PS-LST-106	LISTA DE ECHIPAMENTE	01
Pag. 4 / 4			