



ATENȚIE SPECIALĂ
IMPAMANTARILE TREBUIESC LOCALIZATE PE FIECARE CONDUCTA, CU O DISTANȚA MAXIMĂ ÎNTRE ELE DE 25m. FIECARE IMPAMANTARE TREBUIE SUDATĂ PE BURTA CONDUCTEI, LANGA
SUPPORT($\pm 0.5m$). TREBUIE URMARIT DESENUL TIPIC PENTRU IMPAMANTARI.

REFERENCES:
DESIGN CODE:
ACCEPTANCE SPECIFICATIONS: – PED 2014/68/EU
 – EN 13480

P&ID No.: PS-PID-102

NOTE:

1. SE POT UTILIZA FITINGURI DIN ACELASI MATERIAL CU CEL AL CONDUCTELOR.
2. ACEST DESEN ISOMETRIC ESTE IN CONCORDANTA CU SISTEMUL DE REFERINTA AL PROIECTULUI.
3. TOATE DIMENSIUNILE SI COORDONATELE SUNT IN MM DACA NU ESTE INDICAT ALTFEL.
4. TOATE DIMENSIUNILE VOR FI VERIFICATE INAINTE DE FABRICATIA (SAU INSTALARE) SI MONTAJ.
5. INAINTE DE POZAREA CONDUCTELOR, TREBUIESC VERIFICATE LUNGIMILE AXIALE SI COTELE DE INALTIME, IAR NECONCORDANTELE TREBUIESC DISCUTATE CU RESPONSABILUL LUCRARI, RESPECTIV CUPRIECIUTANTUL.
6. PENTRU LOCALIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA ESTE RESPONSABILA FIRMA DEEXECUTIE.
7. PRIN ROTINJAREA LUNGIMIILOR SAU TARE SUNT POSIBILE ERORI ALE LUNGIMIILOR TOTALE.
8. DIMENSIUNILE FIECAREI LUNGII SUNT DEFINITIVE DUPA CE VOR FI FURNIZATE DIMENSIUNILE EXACTE ALE FITINGURILOR, ROBINETELOR SI TIJAJELOR.
9. TOATE TAGURILE INSTRUMENTELOR VOR AVEA PREFIXUL "D-029".

