







**ATENȚIE SPECIALĂ**  
IMPAMANTARILE TREBUIESC LOCALIZATE PE FIECARE CONDUCTA, CU O DISTANȚA MAXIMĂ ÎNTRE ELE DE 25m. FIECARE IMPAMANTARE TREBUIE SUDATĂ PE BURTA CONDUCTEI, LANGA SUPTORI(±0.5m). TREBUIE URMARIT DESENUL TIPIC PENTRU IMPAMANTARI.

SUPPORT	SLIDE		GUIDE		ANCHOR	
SYMBOL						

INSULATION	HC/PP	ET	WELD	SHOP	FIELD
SYMBOL			SYMBOL	.	

**REFERENCES:**  
**DESIGN CODE:**  
**ACCEPTANCE SPECIFICATIONS:** - PED 2014/68/EU  
 - EN 13480



LINE LIST:  
ME-LCd-212

CLASA DE CONDUCTE:	630C3	MEDIU TEST HIDRAULIC:	APA
NDE VT, RT, LP :	100%, 10%, 10%	PRESIUNE TEST HIDRAULIC [barg]:	38
DES.TEMP.Min/Max [°C]:	-29 / +70	PWHI:	NU
DES.PRESS.Min/Max [barg]:	25	IZOLATIE/ACOPERIRE	NU
FLUID:	TIFE	GROSIME IZOLATIE [mm]:	50
GRUPA FLUID/FAZA:	II	INSOTITORII:	DA
PED CAT./MODULE:	1 / A2	P&ID No.:	PS-PID-202

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR  
VERIFICATOR DE PROIECTE  
LUCRĂRI DE MONTAJ  
**ISPAS**  
**LAURENȚIU**  
**GABRIEL**  
Seria A  
Nr. 0379  
ROMÂNIA

**NOTE:**

1. SE POT UTILIZA FITINGURI DIN ACELASI MATERIAL CU CEL AL CONDUCTEI.
2. ACEST DEZS ISOMETRIC ESTE IN CONCORDANTA CU SISTEMUL DE REPERATALE AL PROIECTULUI.
3. TOATE DIMENSIUNILE SI COORDONATELE SUNT IN MM DUA NU SE INDICA ALTEL.
4. TOATE DIMENSIUNILE VOR FI VERIFICATE INAINTE DE FABRICATIE (SAU INMONTARE SI MONTA).
5. INAINTE DE PIZAREA CONDUCTELOR, TREBUIESC VERIFICATE LUNGHIMILE AXIALE SI COTELE DE INALTIME, IAR NECONCORDANTELE TREBUIESC DISCUTATE CU RESPONSABILUL LUCRARI, RESPECTIV CU PROIECTANTUL.
6. PENTRU LOCALIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA ESTE RESPONSABILA FIRMA DE EXECUTIE.
7. PRIN ROTUNJEA LUNGIMILOR UNITARE SUNT POSIBILE ERORI ALE LUNGHIMII TOTALE.
8. DIMENSIUNILE FINALE ALE LINIILOR SE VOR DEFINITIVA DUPA CE VOR FI FURNIZARE DIMENSIUNILE EXACTE ALE FITINGURILOR, ROBINETILOR SI UTILAJELOR.

04																								
03																								
02																								
01	03.2019	ENIS PENTRU CONSTRUIRE									CORCIU V.	SCURTUM M.	HATAGAN I.											
REV.	12.2018	PRIMA REVIZIE									CORCIU V.	SCURTUM M.	HATEGBAL L.											
REV.	DATA	DESCEREA MODIFICARILOR									DESEMAT	VERIFICAT	APROBAT											
 <b>RIA ENGINEERING &amp; CONSULTING</b> S.R.L. SOARE, PLOIESTI STR. IL. Campala, nr.49 TEL: +400 244 471 659 e-mail:ria@riengineering.ro			 <b>CONPET</b> CONPET S.A. - SOARE, PLOIESTI, STR. IULI 944 nr. 1-3 TEL: 004 24 44360 e-mail:conpet@conpet.ro			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						NR. PROIECT			DESEN NUMAR												REV.			
						B.031007			ME-ISO-225												01			
						SPECIALITATE												17	18	19	20	21	22	23
																		FAZA		F.				
						MECANIC												PT&E						
DENUMIRE PROIECT			Modernizarea sistemului de pompare a fluidului din statia de pompare Potlogi, jud. Dambovitza si Modernizarea sistemului de pompare Octicari, jud. Dambovitza																					
INSTALATA			STATIE POMPAIRE POTLOGI																					
SCARA:			SCHEMA IZOMETRICA nr linie																NUMAR PAGINA					
-			CNP-200-CRU-205-630C3-ET																1 / 1					