



Modernizarea sistemului de pompare a
țițeiului din stația de pompare Potlogi, Jud.
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



LISTĂ TIE-IN

Modernizare sistem de pompare din stația de pompare a țițeiului
Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA:PT+DE



03					
02					
01	EMIS PENTRU CONSTRUIRE	03.2019	CORCIU V.	SCURTU M.	
00	PRIMA REVIZIE	12.2018	CORCIU V.	SCURTU M.	
Rev	Denumirea modificarii	Data	Intocmit	Verificat	
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 059 e-mail: office@riaengineering.ro		Nr. Contract		Nr.desen	Rev
		B.031.007		ME-LST-215	01
CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro					
Beneficiar CONPET SA			Specialitate doc.		F
Instalatie STAȚIE DE POMPARE POTLOGI			MECANIC		4/3
Scara		Denumire document			
-		LISTĂ TIE-IN			
Pag. 1 / 2					



Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



Nr. Crt.	Revizie	Număr tie-in	Tip tie-in	DN TIE-IN		Număr linie		Desen număr:		Fluid	Parametrii de operare			Parametrii de proiectare			Clasa conducta
				Nou	Existent	Nou	Existent	Nr. PID	Nr. IZOMETRIE		Faza (1)	Temp (2)	Press. (2)	Temp. Min (2)	TS (2)	PS (2)	
0	01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	TIE-IN 001	FLANSAT	250	250	CNP-250-CRU-200-25OC3-ET	CLAVIATURA ASPIRATIE EXISTENT	PS-PID-202	ME-ISO-220	ȚIȚEI	L	25+55	8	-29	70	2	25OC3
2	01	TIE-IN 002	FLANSAT	250	250	CNP-200-CRU-205-63OC3-ET	CLAVIATURA REFULARE EXISTENT	PS-PID-202	ME-ISO-225	ȚIȚEI	L	25+55	22	-29	70	25	63OC3
3	01	TIE-IN 003	FLANSAT	250	250	CNP-200-CRU-205-63OC3-ET	CLAVIATURA REFULARE EXISTENT	PS-PID-202	ME-ISO-225	ȚIȚEI	L	25+55	22	-29	70	25	63OC3



Nr. Contract	Nr. Document	Denumire document	Rev.
B.031.007	ME-LST-215	LISTĂ TIE-IN	01
Pag. 2 / 2			