



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER

**Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului
Potlogi - jud. Dâmbovița**

FAZA: PT + DE



04				
03				
02				
01	Emis pentru consrtuire	03.2019	HAȚEGAN I.	SCURTU M.
00	Prima revizie	09.2018	HAȚEGAN I.	SCURTU M.
Rev.	Denumirea modificării	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr. document	Rev
		B.031.007	ME-PCC-207	01
Beneficiar: CONPET S.A.			Specialitate doc.	F
Instalația: STAȚIE DE POMPARE POTLOGI			MECANIC	4
Scara	Denumire document			
-	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER			

**DENUMIRE PROIECT:**

Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



Nr. crt	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metoda de control	Participanți			Documente care urmează să stea la baza atestării calității	Documentul ce se va încheia (proces verbal, contract,etc.)	Note
			Contractor		Beneficiar			
			Constructor	Proiectant				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verificarea cantitativă, calitativă și dimensională a materialelor folosite la realizarea instalațiilor	Prin compararea listelor de materiale din proiect cu documentația furnizorilor de materiale	da	-	da	Buletine de calitate	Procese verbale de primire predare	
2	Verificarea etanșeității armăturilor, supape de siguranță, etc. Proba de banc	Bancul de probă	da	-	da	Certificate de calitate furnizor armături	Proces verbal proba de presiune	
3	Verificarea absenței impurităților în conducte înainte de montaj	Vizual	da	-	da	--	Proces verbal de lucrări ascunse	
4	Verificarea montajului conductelor, armăturilor,etc. (verificarea cotelor, elevațiilor, pantelor, scurgerilor)	Vizual și cu instrumente de măsură obișnuite	da	da	da	Minuta încheiată între constructor și beneficiar cu constatările făcute	Procese verbale de primire predare	

Nr. Contract	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	ME-PCC-207	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER	01

**DENUMIRE PROIECT:**

Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



5	Verificarea montajului echipamentelor prevăzute în proiect (robinete, robinete de scurgere etc.)	Vizual	da	da	da	Caiet de sarcini conform proiect	Proces verbal de verificare	
6	Verificarea procedeeleor de sudare (WPS) și a fișelor de omologare a procedeeleor de sudare (WPAR)	Vizual	da	-	da	WPS + WPAR	Proces verbal de acceptare	
7	Verificarea îmbinărilor sudate	Vizual Cu lichide penetrante Cu radiații penetrante	da	-	da	Documente de atestare a calității sudurilor conform EN 17637 EN 571-1/EN 23277 EN 1435/EN 12517-1	Buletin de calitate	
8	Spălarea instalațiilor de impuritățile provenite din montaj	Vizual, până la constatarea îndepărtării impurităților	da	-	da	Caiet de sarcini conform proiect	Proces verbal de constatare	

Nr. Contract	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	ME-PCC-207	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER	01



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a Țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



9	Proba hidraulică a instalațiilor	Conf. SR EN 13 480-5	da	da	da	Conform proiect	Proces verbal proba de presiune	
10	Proba de etanșeitate		da	da	da	Conform proiect	Proces verbal proba de etanșeitate	
11	Raport lucrări ascunse	Vizual	da	-	da	--	Proces verbal lucrări ascunse	
12	Verificare protecției anticorozive	Vizual	da	-	da	Conform proiect	Proces verbal de verificare	
13	Verificarea izolației termice	Vizual	da	-	da	--	Procese verbale	
14	Recepția calitativă, proba de funcționare, controlul inscripționării și celelalte prevederi legale privind recepția lucrărilor	Vizual, punerea în funcțiune a instalației și compararea parametrilor obținuți	da	da	da	Cartea conductei	Proces verbal de recepție și punere în funcțiune	

Nr. Contract	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	ME-PCC-207	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER	01





DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



Observații:

1. Prin grija beneficiarului și a constructorului, proiectantul va fi convocat în scris cu minimum 3 zile înaintea fazei pentru a participa la controlul de calitate (obligatoriu faza de recepție calitativă și probe de funcționare).
2. Procesele verbale de control de calitate se vor anexa la cartea construcției pentru a fi puse la dispoziția comisiilor de recepție (HG 51/1996).
3. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnăturile respective.

PROIECTANT
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.



ORGANISM NOTIFICAT
C.N.C.I.R.

EXECUTANT

BENEFICIAR
CONPET S.A.

Nr. Contract	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	ME-PCC-207	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER	01

