



Detaliu nr. 1 (sect. 1-1)
Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie



Detaliu nr. 2 (sect. 2-2)
Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie




NOTE :

1. Pentru detalii de executie pe sectiunile comune 1-1 si 2-2 vezi si documentele:
B.031.007-EL-CAP-209_Trasee cabluri electrice_Plan de amplasare;
B.031.007-EL-DD-210_Trasee cabluri electrice_Detalii de executie;
2. In zona pompelor pentru pozare cabluri se vor utiliza constructii mecano zincate diferite.
3. Pe planul traseelor de cabluri se vor trece in mod obligatoriu orice modificari de traseu fața de proiect.


DOCUMENTE REFERITOARE:

1. B.031.007-IN-MTh-212_Memoriu tehnic;
2. B.031.007-IN-CS-213_Caiet de sarcini Instrumentatie;
3. B.031.007-EL-CS-227_Caiet de sarcini Electric
4. B.031.007-IN-CAP-210_Trasee cabluri instrumentatie_Plan de amplasare;

Detaliu nr. 3 (sect. 3-3)
Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie




Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie
Detaliu intersectie cabluri/conducta




Nota :
Distanța de siguranță în plan orizontal 1m (acoperiri), iar în plan vertical 0,5m* (intersecții).
*Distanța poate fi redusă până la 0,25m, în cazul protejării cablurilor în tuburi pe toată lungimea intersecției plus câte 0,5m pe fiecare parte.

Detaliu nr. 5 (sect. 5-5)
Profil pt. pozare aeriana cabluri instrumentatie




Nota :
*Elevatia va fi stabilita in timpul executiei, dupa procurarea Pompelor.

Detaliu nr. 6 (sect. 6-6)
Profil pt. pozare aeriana cabluri instrumentatie




Nota :
*Elevatia va fi stabilita in timpul executiei, dupa procurarea Pompelor.

Detaliu nr. 4 (sect. 4-4)
Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie



Profil pt. pozare subterana cabluri instrumentatie
Detaliu traversare drum



Detaliu nr. 7 (sect. 7-7 si 8-8)

Cabluri AMC: C-SY-100A, C-SY-100R, C-X-001, C-X-002, C-X-003, C-X-004, C-M-002
cf. jurnal de cabluri AMC

01	Emis pentru construire	03.2019	M.PANTILICA	M. SCURTU
00	Prima revizie	01.2019	M. PANTILICA	M. SCURTU
Rev.	Denumirea modificarii	Data	Intocmit	Verificat
		Nr. proiect	Desen - Nr.	Rev.
		B.031.007	IN-DD-211	01
Beneficiar	CONPET S.A.		Specialitate doc.	F
Instalatie	STATIE DE POMPARE POTLOGI		INSTRUMENTATIE	3
Scara	Denumire desen		FAZA	
-	TRASEE CABLURI INSTRUMENTATIE_DETALII DE EXECUTIE PAG.1/1		PT+DE	