RIA Engineering & Consulting	DENUMIRE PROIECT: **Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița**	CONPET

LISTĂ INSTRUMENTE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului Ochiuri - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
04				
03				
02	**Emis pentru construire**	**03.2019**	**M. PANTILICA**	**M. SCURTU**
01	**Emis pentru construire**	**12.2018**	**M. PANTILICA**	**M. SCURTU**
00	**Prima revizie**	**14.08.2018**	**L. ANTAU**	**M. SCURTU**

RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro	CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro	Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		B.031.007	**IN-LST-100**	**02**
Beneficiar	**CONPET S.A.**		Specialitate doc.	F
Instalație	**STAȚIE DE POMPARE OCHIURI**		**INSTRUMENTAȚIE**	**4/3**
Scara	Denumire document			
-	**LISTĂ INSTRUMENTE**			

Nr. Crt.	Denumire Instrument	Tip instrument	Serviciu	Domeniu masura	Linie	Foaie de date	PID	Desene montaj
1	FS-100A	Comutator debit	Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100A	-	CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
2	FS-100R	Comutator debit	Lipsa debit aspiratie pompa CNO-P-100R	-	CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
3	PI-100A	Manometru	Presiune refulare pompa CNO-P-100A	0-40 barg	CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
4	PI-100R	Manometru	Presiune refulare pompa CNO-P-100R	0-40 barg	CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
5	PDT-100A	Traductor diferential de presiune	Stare filtru CNO-F-100A	0-1 bar	CNO-200/80-CRU-101-16OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
6	PDT-100R	Traductor diferential de presiune	Stare filtru CNO-F-100R	0-1 bar	CNO-200/80-CRU-103-16OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
7	PT-100A	Traductor presiune	Presiune refulare pompa CNO-P-100A	0-40 barg	CNO-150/80-CRU-102-63OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
8	PT-100R	Traductor presiune	Presiune refulare pompa CNO-P-100R	0-40 barg	CNO-150/80-CRU-104-63OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	B.031.007-IN-IND-104
9	HS-100	Buton oprire de urgenta	Oprire de urgenta	-	-	B.031 007-IN-DAS-102	-	-
10	TT-100	Traductor Temperatura	Temperatura ieșire țiței	0-100 degC	CNO-150-CRU-105-63OC3-ET	B.031 007-IN-DAS-102	B.031.007-PS-PID-101	

2