



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a
țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud.
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



LISTĂ INSTRUMENTE

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare
a țițeiului Potlogi - jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE



04				
03				
02				
01	Emis pentru Construire	03.2018	M. PANTILICA	M. SCURTU
00	Prima revizie	12.2018	M. PANTILICA	M. SCURTU
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		B.031.007	IN-LST-201	01
Beneficiar	CONPET S.A.		Specialitate doc.	F
Instalație	STAȚIE DE POMPARE POTLOGI		INSTRUMENTAȚIE	4/3
Scara	Denumire document			
-	LISTĂ INSTRUMENTE			
Pag. 1 / 2				



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului din stația de pompare Potlogi, jud. Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



Nr. Crt.	Denumire Instrument	Tip Instrument	Serviciu	Domeniul masurata	Linie	Foale de date	PID	Desene montaj
1	FS-200A	Comulator debit	Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200A	-	CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
2	FS-200R	Comulator debit	Lipsa debit aspiratie pompa CNP-P-200R	-	CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
3	PI-200A	Manometru	Presiune refulate pompa CNP-P-200A	0-40 barg	CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
4	PI-200R	Manometru	Presiune refulate pompa CNP-P-200R	0-40 barg	CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
5	PDT-200A	Traductor differential de presiune	Stare filtru CNP-F-200A	0-1 bar	CNP-250/100-CRU-201-25OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
6	PDT-200R	Traductor differential de presiune	Stare filtru CNP-F-200R	0-1 bar	CNP-250/100-CRU-203-25OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
7	PT-200A	Traductor presiune	Presiune refulate pompa CNP-P-200A	0-40 barg	CNP-200/80-CRU-202-63OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
8	PT-200R	Traductor presiune	Presiune refulate pompa CNP-P-200R	0-40 barg	CNP-200/80-CRU-204-63OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
9	HS-200	Buton oprire de urgenta	Oprire de urgenta	-	-	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	B 031.007-IN-IND-209
10	TT-200	Traductor Temperatura	Temperatura lesirei lteii	0-100 degC	CNP-200-CRU-205-63OC3-ET	B 031.007-IN-DAS-203	B 031.007-PS-PID-202	-



Nr. Contract	Nr. Document	Denumire document	Rev.
B.031.007	IN-IST-201	LISTĂ INSTRUMENTE	01