



STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT

Modernizare stație de pompare a țițeiului Mislea, jud. Prahova

FAZA: PT + DE

04				
03				
02				
01	Revizie generală conform observații beneficiar	07.2020	A.ȘERBAN 	M.SCURTU 
00	Prima revizie	01.2020	A.ȘERBAN	M.SCURTU
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr. document	Rev
		C.059.027	FF-ST-100	01
Beneficiar: CONPET SA			Specialitate doc.	F
Instalația: STATIE DE POMPARE MISLEA			PSI	4
Scara	Denumire document			
-	STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT			



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a țițeiului
Mislea, jud. Prahova



1	DATE GENERALE	
2	TIP	PORTABIL
3	SIMBOLIZARE	P 6
4	CANTITATE buc.	1
5	AMPLASARE	EXTERIOR
6		
7		
8	DATE DE PROCES	
9	CLASA DE INCENDIU	A, B, C
10	AGENT	PULBERE
11	CANTITATE AGENT DE STINGERE	6 kg
12	GAZ PROPULSOR	AZOT (N ₂)
13	TEMPERATURA DE PASTRARE	-30...+55 °C
14	PRESIUNE DE TESTARE	25 bar
15	PRESIUNE DE LUCRU	14 bar
16	LUNGIME JET COMPACT	3 ÷ 6 m
17	TIMP DESCĂRCARE	6...30 sec.
18	EXECUȚIE ȘI FINISARE	PENTRU MEDII COROZIVE
19	ACCESORII	FURTUN CU DUZA DE REFULARE, SUPPORT
20	MARCAJ DE CONFORMITATE	CE
21		
22		
23	DOCUMENTAȚIE FURNIZOR: - DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE, TESTE DE PERFORMANȚĂ,	
24	POMPIERII MILITARI	- CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA
35	CONFORMITATE	- LIVRAREA VA FI INSOȚITĂ DE DECLARAȚIE DE

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
C.059.027	FF-ST-100	STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT