



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a
țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud.
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



STINGĂTOR PORTABIL CU SPUMĂ AERODINAMICĂ

**Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului
Ochiuri - jud. Dâmbovița**

FAZA: PT + DE

04				
03				
02				
01				
00	Prima revizie	29.03.2019	A.ȘERBAN	M.SCURTU
Rev	Descriere	Data	Intocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro	CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro	Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		B.031.007	FF-ST-101	00
Beneficiar:	CONPET SA		Specialitate doc.	F
Instalația:	STATIE DE POMPARE OCHIURI		PSI	4
Scara	Denumire document			
-	STINGĂTOR PORTABIL CU SPUMĂ AERODINAMICĂ			



DENUMIRE PROIECT:
Modernizarea sistemului de pompare a
țiteiului din stația de pompare Potlogi, jud.
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



1	DATE GENERALE	
2	TIP	TRANSPORTABIL
3	SIMBOL	SM9
4	INSTALARE	EXTERIOR
5	CANTITATE, buc.	1
6		
7		
8		
9		
11	DATE TEHNICE	
12	CLASA DE INCENDIU	A, B
13	AGENT	SPUMĂ
14	GAZ PROPULSOR	AZOT (N2)
15	PRESIUNE DE TESTARE	25 bar
16	PRESIUNE DE LUCRU	14 bar
17	CANTITATE AGENT	9 kg
18	TEMPERATURĂ DE PĂSTRARE	-30 ÷ +55 °C
19	LUNGIME JET COMPACT	6 ÷ 8 m
20	TIMP DE DESCĂRCARE APROX.	60 ÷ 120 sec.
21	LUNGIME FURTUN	min. 5
22	EXECUȚIE ȘI FINISAJ	PENTRU MEDII COROZIVE
23	ACCESORII	FURTUN CU DUZA DE PULVERIZARE
24		
25	DOCUMENTAȚIE FURNIZOR:	
26	- DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE, TESTE DE PERFORMANȚĂ	
27	- CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA POMPIERII MILITARI	
28	- LIVRAREA VA FI INSOȚITĂ DE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
29	- MARCAJ CE	
30		
31		

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document	Rev
B.031.007	FF-ST-101	STINGĂTOR PORTABIL CU SPUMĂ AERODINAMICĂ	00