



**DENUMIRE PROIECT:**  
Modernizarea sistemului de pompare a  
țițeiului din stația de pompare Potlogi, jud.  
Dâmbovița și Modernizarea sistemului de  
pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița



## STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT

**Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului  
Potlogi - jud. Dâmbovița**

**FAZA: PT + DE**

04				
03				
02				
01				
00	<b>Prima revizie</b>	29.03.2019	A.ȘERBAN	M.SCURTU
Rev	Descriere	Data	Intocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro	CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro	Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		<b>B.031.007</b>	<b>FF-ST-200</b>	<b>00</b>
Beneficiar: <b>CONPET SA</b>			Specialitate doc.	F
Instalația: <b>STATIE DE POMPARE POTLOGI</b>			<b>PSI</b>	<b>4</b>
Scara	Denumire document			
-	<b>STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT</b>			



**DENUMIRE PROIECT:**  
**Modernizarea sistemului de pompare a**  
**țiteiului din stația de pompare Potlogi, jud.**  
**Dâmbovița și Modernizarea sistemului de**  
**pompare Ochiuri, jud. Dâmbovița**



1	<b>DATE GENERALE</b>	
2	TIP	PORTABIL
3	SIMBOLIZARE	P 6
4	CANTITATE buc.	1
5	AMPLASARE	EXTERIOR
6		
7		
8	<b>DATE DE PROCES</b>	
9	CLASA DE INCENDIU	A, B, C
10	AGENT	PULBERE
11	CANTITATE AGENT DE STINGERE	6 kg
12	GAZ PROPULSOR	AZOT (N <sub>2</sub> )
13	TEMPERATURA DE PASTRARE	-30...+55 °C
14	PRESIUNE DE TESTARE	25 bar
15	PRESIUNE DE LUCRU	14 bar
16	LUNGIME JET COMPACT	3 ÷ 6 m
17	TIMP DESCĂRCARE	6...30 sec.
18	EXECUȚIE ȘI FINISARE	PENTRU MEDII COROZIVE
19	ACCESORII	FURTUN CU DUZA DE REFULARE, SUPPORT
20	MARCAJ DE CONFORMITATE	CE
21		
22		
23	DOCUMENTAȚIE FURNIZOR: - DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE, TESTE DE PERFORMANȚĂ,	
24	POMPIERII MILITARI	- CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA
35	CONFORMITATE	- LIVRAREA VA FI INSOȚITĂ DE DECLARAȚIE DE

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document	Rev
<b>B.031.007</b>	<b>FF-ST-200</b>	<b>STINGĂTOR PORTABIL CU PRAF ȘI AZOT</b>	<b>00</b>