

Nr. inreg.: 19829/15.06.2021

Referință: Achiziție directă organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor sisteme tehnice de securitate la obiectivul Societății CONPET S.A. situat pe Bulevardul Independenței, Nr. 7.

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare nr. 1: Stabilirea unor detalii tehnice (care se reflecta în costuri) după cum urmează :

1. Sistemul efracție – nu sunt trecute toate componentele în cerere (surse, extensii de zone, ac de back up, cabluri de alarma și canale cablu).
2. Video – lipsa switch, IR la modelul solicitat este de 40m și nu 60 m, lipsa doze CV, cablu, mufe canal cablu. NVR-ul este de 16 canale și camere 8 buc? De ce, se vor suplimenta pe viitor ?
3. HDD de 6Tb este mult prea mare pt 8CV___ unul de 4Tb ar fi mai mult decât suficient.
4. Porti- detalii poarta; lungime canal și greutate, trafic intens sau normal ?
5. Unitate PC - voi reveni cu detalii dacă este posibilă conectarea efracție + acces la ea.
6. Suma estimată de dvs, nu acopera în totalitate serviciile de achiziție echipamente, manopera +punere în funcțiune și proiectul tehnic+avizare IGPR.

Raspuns nr.1:

1. În Caietul de Sarcini sunt prezentate cerințe minimale ale sistemului tehnic de securitate.
2. În Caietul de Sarcini sunt prezentate cerințe minimale de performanță ale echipamentelor fără a se preciza un model de echipament.
NVR-ul cu 16 canale a fost ales pentru a putea avea posibilitatea suplimentării numărului de camere de supraveghere video, la nevoie.
3. Se respecta cerința din caietului de sarcini.
4. Caietul de Sarcini cuprinde cerințe minimale de performanță ale echipamentelor iar utilizarea porților va fi încadrată la „trafic intens”.
5. Conform Caietul de Sarcini, sistemul de alarmare antiefracție și sistemul de control acces persoane vor fi centralizate/conectate la o stație de lucru PC/mini PC, (echipament inclus în ofertă) pe care vor fi instalate aplicațiile dedicate ale celor două sisteme tehnice de securitate.
6. Valoarea estimată acopera în totalitate serviciile de achiziție echipamente, manopera, punere în funcțiune, proiectul tehnic și avizare IGPR.

Intrebare nr.2: Conform Art. 10.14 din Modelul de Contract atasat la Documentația de Atribuire, Proiectul ar trebui înaintat către IPJ Prahova în vederea avizării.

Dorim să știm dacă dețineți o analiză de risc la securitate fizică.

Raspuns nr.2: Deținem o analiză de risc.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin Tudora

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu

Serviciu Achiziții
Exp. AP Marius Barau