




Camin colectare scurgeri  
scara 1:10




DETALIUL D  
scara 1:2




DETALIUL E  
scara 1:2




DETALIUL A  
scara 1:2




DETALIUL B  
scara 1:2




DETALII BALAMA  
scara 1:2



BOLT BALAMA  
scara 1:2





DETALIUL C  
scara 1:2



NOTA:

- Partea ingropata a caminul se va proteja anticoroziv din benzi aplicate la rece, un strat de protectie anticoroziva, un strat de protectie mecanica, suprapunere de 50%, grosime de minim 2 mm;
- Partea aeriana a caminului va fi protejata anticoroziv prin vopsire, un strat de grund si doua straturi de vopsea de culoare gri;
- Desenul de executie camin de scurgeri este valabil atat pentru conducta Ø323.9 mm cat si pentru Ø355.6 mm;

12	Maner		1	OL 37.2K	Tb 150 x 100 x 5 mm		
11	Piulita M12	SR EN ISO 4034:2013	1	OLC 25			
10	Surub M12 x 35	SR EN ISO 4018:2011	1	OLC 35			
9	Protector inchidere		1	L 245N	Ø45 x 4 x 50 mm		
8	Suport inchidere		1	OL 37.2K	Tb 50 x 50 x 5 mm		
7	Bolt balama		1	OLC 45	Ø9 x 100 mm		
6	Contra balama		1	OL 37.2K	Tb 40 x 70 x 5 mm		
5	Balama		1	OL 37.2K	Tb 80 x 80 x 5 mm		
4	Conducta de scurgere Ø60.3 x 3.6 mm	SR EN ISO 3183:2013	1	L 245 NB	conf. desen CON-001/2019-B1.03, CON-001/2019-B1.04		
3	Fund camin	SR EN 10029:2011	1	OL 37.2K	Tb 620 x 620 x 5mm		
2	Capac camin	SR EN 10029:2011	1	OL 37.2K	Tb 620 x 620 x 5mm		
1	Manta camin Ø508 x 7.1 mm	SR EN ISO 3183:2013	1	L 245N	L = 4 m		
Poz.	DENUMIRE		Nr. desen sau STAS	BUC	MATERIAL	OBSERVATII	
0	11.2020	Tema de proiectare S-CA 185/03.07.2019	Documentatie avizata		Victor DINITA	Liviu ANDREI	Antonio TACHE
REVIZIA	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI			REVIZUIT	VERIFICAT	APROBAT
MATERIAL		MASA NETA		SCARA	DATA		Nr. Proiect
-		-		1:10; 1:2	11.2020		CON-001 2019
Proiectat	Victor DINITA	"STUDIUL DE SOLUTIE SI PROIECTARE PRIVIND PROTEJAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT TITEI Ø12" SI Ø14 CARTOJANI, TRASEU SITUAT INTRE LINIILE CF TRIAJ BRAZI SI STRADA GHIGHIULUI, ORAS PLOIESTI, PE LUNGIME TOTALA DE 110M"					Faze proiect
Desenat	Victor DINITA						P.T.
Verificat	Liviu ANDREI						
Aprobat	Antonio TACHE						
							
Detaliu de executie camin de scurgere					REVIZIA	PLANSĂ	FORMAT
CON-001/2019-B1.21					0	-	A2