

BIROU AUTORIZAȚII MEDIUNr. *17834 / 28.05.2021*

CAIET DE SARCINI
PENTRU ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ NECESARĂ OBTÎNERII
AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIVUL:
„Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate la Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled,
localitatea Biled, județul Timiș”

1. GENERALITĂȚI**1.1 Date generale**

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde principalele cerințe care trebuie îndeplinite de ofertanți pentru întocmirea documentației tehnice necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul: *Alimentarea cu apă și evacuare ape uzate la Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, localitatea Biled, județul Timiș*”

1.2 Denumirea obiectivului: CONPET S.A. PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în Ploiești, Str. Anul 1848, nr.1-3, cod 100559, jud. Prahova, tel. 0244/401/interior 360, Fax: 0244/516.451, e-mail: conpet@conpet.ro, website: www.conpet.ro

1.3 Profil de activitate

CONPET S.A. Ploiești este o societate cu activitate de transport prin conducte și cazane C.F. a țițeiului, gazolinei de la producători (schelele petroliere), către rafinăriile din țară.

Pe teritoriul județului Timiș Conpet detine **punctul de lucru (sediul secundar)**, înregistrat în comuna Biled, județul Timiș, telefon Rampa Biled: 0256/377037; fax: 0256/377303, Certificat Constatator eliberat în baza declarației nr. 503917 din 21.02.2012, **incluzând activitățile: 4920** – Transporturi de marfă pe calea ferată, **4950** – Transporturi prin conducte; **5221** – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.

Localizare și amplasament - Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled este amplasată în sud-vestul localității Biled, zona extravilană a comunei, având ca vecinătăți terenuri agricole. Din punct de vedere **geografic** zona face parte din Câmpia Banatului și este aflată în aria de influență a râului Pământ Alb, care trece prin imediata vecinătate (respectiv la o distanță de cca 600m) a Rampei de încărcare țiței și gazolină Biled. Din punct de vedere **hidrografic** zona aparține bazinului hidrografic Bega Veche, cod cadastral V-1.21.4.4.

1.4 Date privind reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a obiectivului

Reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor pentru obiectivele „**Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, localitatea Biled, județul Timiș**”, se realizează prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 198/31.05.2018, cu termen de valabilitate până la data de **31.05.2021**.

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, societatea Conpet prin cererea nr.13468/19.04.2021, a solicitat Administrației Bazinale de Apă Banat, reînnoirea actului care reglementează din punct de vedere a gospodăririi apelor activitatea pentru „**Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, județul Timiș**”

În cadrul procedurii de reautorizare, în data de 19.05.2021, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Banat-SGA Timiș au realizat deplasarea în teren, în urma careia a fost întocmit Procesul Verbal de inspecție nr.16829/19.05.2021. Acesta a fost transmis cu adresa nr. 2030/21.05.2021, solicitându-se prin adresa sus menționată întocmirea unei documentații în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 891/23.07.2019, termen de realizare 20.07.2021.

1.4.1. Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate

1. Alimentare apă :

- **apa potabilă** este asigurată prin bidoane de 19 litri de apă potabilă furnizată de societatea Cumpăna 1993 SRL în baza contractului nr.P-CA-CD 335/29.06.2018
- **alimentarea cu apă în scop igienico sanitar și tehnologic și PSI** se face prin forajul cu adâncimea de 135 m, $Q=4\text{l/s}$. Apa este captată din foraj cu ajutorul unei electropompe submersibile de tip Grundfos SP 17-4 cu următoarele caracteristici $Q=14\text{m}^3/\text{h}$, $H=35\text{mCA}$, $P=2,2\text{kW}$. Apa extrasă din foraj este pompată pe conducta de aducțiune din țevă metalică cu $\varnothing 3''$ și se înmagazinează într-un rezervor metalic supratăran cu $V=500\text{m}^3$. Distribuția apei la consumatori se realizează prin conducta PEHD PE 80, D 90x5.1 mm, L=55 M, PN 6

2. Evacuare ape uzate:

- **apele uzate menajere** sunt trecute printr-un decantor cu $V=2\times 3,4\text{ m}^3$, descărcate într-un bazin etanș vidanjabil cu $V=27\text{m}^3$, vidanjate și transportate la Stația de Epurare Sânnicolau Mare, conform contract nr. SM 1524/05.03.2015, încheiat între beneficiar, S.C. Aquatim S.A. în calitate de operator și S.C. Gosan SRL în calitate de transportator.
- **apele pluviale impurificate cu țiței** din zona rampei CF și a cântarului precum și scurgerile de țiței de la casa pompelor și de la filtrele de țiței sunt colectate într-un bazin din beton, bicompartimentat, cu $V=2\times 13\text{ m}^3$, vidanjate și transportate la depozitul de titei Satchinez pentru a fi injectate în strate de mare adâncime conform accept PETROM nr. 4318 din 06.05.2018.
- **apele pluviale** de pe platformele amplasamentului sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu $V=15\text{ m}^3$, vidanjate și transportate la depozitul Petrom Satchinez.
- **apele uzate tehnologice** - scurgerile de apă din zona rezervorului de țiței, $R=3500\text{ m}^3$, a gării de godevil și a rezervorului PSI ajung într-un decantor de $V=60\text{m}^3$, de unde fie se pompează în rezervoare, fie se vidanjează și se transportă la depozitul de țiței Satchinez.

2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

1. Întocmirea documentației tehnice de fundamentare în conformitate cu conținutul cadru stabilit în anexa nr. 2 al Ordinului M.A.P. nr.891/2019 în care să se regăsească:
 - a. planul de incadrare în zona și planul de situație pentru Rampa de incarcare a titei Biled cu figurarea traseelor de alimentare și evacuare ape uzate
 - b. debitele de apă reactualizate pentru nevoile actuale
2. Susținerea documentației tehnice în fața autorităților de reglementare;
3. Efectuarea oricărei modificări/completări în limitele conținutului impus de Ordinul M.A.P. nr.891/2019;

Termenul de realizare a documentației este de 30 zile calendaristice de la semnării contractului.

3. CERINȚE TEHNICE

Documentația tehnică trebuie să conțină în mod obligatoriu și copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementările legale privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Documentația tehnică se va întocmi în 3 exemplare format hârtie și 1 exemplar format soft CD-ROM (pdf).

4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Sa pună la dispoziție prestatorului pentru întocmirea documentației tehnice, datele pe care le deține și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

5. RECEPȚIA LUCRARILOR

Executantul va înainta beneficiarului documentația tehnică pe baza de proces verbal de predare primire.

6. CONDITII TEHNICO - FINANCIARE

Oferta financiară va ține cont de toate cheltuielile necesare întocmirii documentației tehnice, inclusiv deplasările în vederea obținerii datelor necesare întocmirii lucrării.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Jr. DUMITRACHE ANAMARIA**

**ȘEF BIROU AUTORIZAȚII MEDIU
Ing. BĂRBULESCU ANDRONELA**

Birou Autorizații Mediu
Ing. Pelin Simona