

## **SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR SPUMA AEROMECANICA INSTALATII PSI**

*Beneficiar :* **CONPET S.A.**

*Cod document :* **A646-PSI-ST**

*Cod proiect :* **A 646**

*Faza :* **DDE**

*Revizie:* **Rev 0**

*Denumire proiect:* **CONSTRUCTIE REZERVOARE PENTRU TITEI ( $V=2.500 \text{ m}^3$ )  
STATIA DE POMPARE MORENI DAMBOVITA**

*Întocmit:* **Ing. R. Nita**

*Verificat:* **Ing. A.Ionescu**

*Aprobat:* **Ing. A.Ionescu**

**SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR**

1	<b>DATE GENERALE</b>	
2	TIP	GSA 800
3	MODEL	
4	CANTITATE	4 BUC.
5	SERVICIU	STINGERE REZERVOR 2500mc
6	POZIȚIE DE MONTAJ	ORIZONTAL
7		
8		
9		
10		
11		
12	<b>DATE DE PROCES</b>	
13		
14	FLUID ALIMENTARE	SOLUTIE SPUMANTA 3% SAU 6%
15	PRESIUNE ALIMENTARE	3.5-12 BAR
16	DEBIT PROIECTAT	800 l/min
17	RACORD DE INTRARE	DN 80 FP – PN 16
18	FURNITURA VA INCLUDE DEVERSOR DE SPUMA	NU
19	COEFICIENT ÎNFOIERE	8
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26	<b>DOCUMENTAȚIE FURNIZOR: DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE MATERIAL, TESTE DE</b>	
27	<b>PERFORMANȚĂ, CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA</b>	
28	<b>POMPIERII MILITARI, MARCAJ CE</b>	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		