

SE VOR EXECUTA 2 BUCATI

1. Termometrul va fi aprovizionat impreuna cu teaca de protectie, conf. Specificatiei de proiect A646U-Sp-TB sau se va reutiliza termometrul existent.
2. Lichidul cu conductibilitate ridicata din teaca de protectie va fi aprovizionat in conformitate cu prescriptiile furnizorului echipamentului.

A3(297x420)