

Nr. înreg.: 25552/27.07.2021

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție a două rezervoare noi pentru țiței (V=2500 m3 fiecare) la Stația de pompare a țițeiului Moreni, județul Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire am regăsit următoarele:

- în folderul "Economic" **Devizul ofertă 191468 – Instalația de încălzire-serpentină;**
- în **Planul nr. A646U-R1-00-00 – Ansamblu rezervor** este menționat în tabel la poziția 4 **Serpentină**, iar ca **Observații** în dreptul acestui element **"NU SE MONTEAZĂ"**;
- în documentația de atribuire se regăsește folderul **UTILAJ**, unde în documentul **"Parte scrisă"** - la **pag.4, "Borderoul documentație utilaj"** **pozițiile de la 9 (Serpentina) la 20 (suport SpVII, VIII, IX) sunt tăiate.**

Vă rugăm să clarificați dacă se cotează "Devizul ofertă 191468 – Instalația de încălzire - serpentină" și dacă trebuie cotate, vă rugăm să ne puneți la dispoziție planurile pentru execuție.

Răspuns: În cadrul Stației de pompare a țițeiului Moreni nu există instalație de producere a aburului tehnologic, în consecință nu se va monta serpentină pentru încălzirea țițeiului. Rezervoarele ce se vor construi sunt prevăzute cu 2 bucăți mixere (pentru fiecare rezervor).

Nu se cotează Devizul ofertă 191468 (Instalație încălzire serpentină).

2. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, în folderul "Economic" am regăsit **Devizul ofertă 191408 - Montaj și legături conducte**. În folderul "Rezerv. Moreni" nu există capitol dedicat montajului conductelor și nici planurile necesare.

Vă rugăm să clarificați dacă se cotează "Devizul oferta 191408 - Montaj și legături conducte" și dacă trebuie cotate, vă rugăm să ne puneți la dispoziție planurile pentru execuție.

Răspuns: Montajul și legăturile tehnologice aferente celor două rezervoare se vor realiza într-o etapă viitoare. Planurile aferente, precum și devizele pentru aceste lucrări fac parte din proiectul elaborat de RIA ENGINEERING.

În consecință, nu se va cota "Devizul ofertă 191408-Montaj și legături conducte".

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU