

Nr. înreg.: 26286/02.08.2021

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție a două rezervoare noi pentru țiței (V=2500 m³ fiecare) la Stația de pompare a țițeiului Moreni, județul Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire am regăsit următoarele:

- In Formularul F4 avem TRADUCTOR RADAR VEGAPLUS 64, iar în specificația tehnică avem TRADUCTOR DE NIVEL VEGA 62;

- In documentul 17_A646A-02 Montaj Trad. VEGA ȘI APA avem planșa A646A-02 Montaj Traductor de nivel radar tip VEGA 62, iar în partea scrisă, la pagina 7 se menționează că se montează VEGA 64 pe conducta de liniștire.

Vă rugăm să clarificați ce ofertăm - VEGAPLUS64 SAU VEGAPLUS62.

Răspuns: Se va oferta VEGAPLUS 62 cu montaj în tub liniștire având în vedere că VEGAPLUS 64 nu funcționează corespunzător la montajul cu tub, fapt constatat în practica anterioară.

2. Întrebare: In Devizul ofertă 191398 – Automatizări, la Art.31_ATA31A_ este prevăzută montarea a două tablouri.

Vă rugăm să ne transmiteți dacă cele două tablouri le puneți la dispoziție sau trebuie procurate și în acest caz, vă rugăm să ne transmiteți Specificațiile Tehnice și să ne transmiteți unde vom cota procurarea tablourilor.

Răspuns: Vă comunicăm faptul că nu se procură aceste două tablouri.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Dorin TUDORA

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU