

Nr. inreg.: 32715/24.09.2021

Referință: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de furnizare si montare 5 dispozitive/sisteme autonome integrate de ridicare și manevrare echipamente în clădiri casă pompe Statie Orlesti, Otesti, Depozit Bărbătești, Statie Ticleni si Rampa Biled

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare: Ca urmare a studierii caietului de sarcini si a conditiilor de participare la procedura si avand in vedere raspunsul dumneavoastra la clarificari, Nr. 31579/14.09.2021, referitor la cerinta ca toate instalatiile sa fie in constructie Ex, va rugam sa fiti de acord ca transpaletul sa fie corespunzator clasei T6, clasa superioara care asigura cerintele tuturor celorlalte clase T1 ... T5, conform standardelor actualizate in vigoare, in conformitate cu Directiva ATEX 100a. Mentionam ca producatorul, aplicand in productie progresele inregistrate in acest domeniu, realizeaza produse in clasa superioara T6, asigurand un grad de protectie superior.

Raspuns: Având în vedere că temperatura de aprindere a țițeiului se situează în jurul valorii de 200°C, clasa de temperatura minima acceptată va fi T4.

Vor fi acceptate clase de temperatura superioare clasei T4.

Nu vor fi acceptate clase de temperatura inferioare clasei T4.

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan MANOLACHE

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII

Coord. Achiz. Laura Mihail