

Nr. inreg.: 31579/14.09.2021

Referință: Licitatie organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de furnizare și montare 5 dispozitive/sisteme autonome integrate de ridicare și manevrare echipamente în clădiri casă pompe Stație Orlești, Otești, Depozit Bărbătești, Stație Ticleni și Rampa Biled

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare: În cuprinsul Caietului de Sarcini este prevăzut, în mai multe capitole, ca toate instalațiile vor fi în construcție Ex, clasificate ATEX II 2 GD c IICT4.

La Cap. 3.1. Cerințe Tehnice Minime (pag 6 din Caietul de Sarcini), probabil dintr-o eroare este prevăzut ca produsele trebuie să fie certificate zona Ex, zona II, Protecție II2 G IIB T3.

Rugăm să confirmăm că produsele trebuie să se încadreze în clasa ATEX II 2 GD c IICT4.

Răspuns: CERINTE TEHNICE MINIME: dispozitive/sisteme autonome integrate de ridicare și manevrare echipamente se vor încadra în clasa ATEX II 2 GD c IICT4.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan MANOLACHE

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII

Coord. Achiz. Laura Mihail