

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
BIROUL SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nr. 13859/22.04.2021

CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE STINGĂTOARE

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

1. Scop

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor „STINGĂTOARE ”

2. Condiții generale. Legislație aplicabilă. Standarde și reglementări.

- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- Ordinul M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3. Specificații tehnice

- Stingatoare SM 50

Cantitate : 2 buc.

Standard: SR EN 1866

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Domeniul de temperatura: 0°C + 50°C

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie

Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- Stingatoare SM 6

Cantitate : 54 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Domeniul de temperatura: 0°C + 50°C

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de evacuare

Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- Stingatoare SM 50 TN

Cantitate : 11 buc.

Standard: SR EN 1866

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Domeniul de temperatura: min. -20°C + 50°C

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie

Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare SM 6 TN**

Cantitate : 21 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Domeniul de temperatură: min. -20°C + 50°C

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de evacuare

Termen de garanție spuma: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare P2**

Cantitate : 23 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: duza evacuare

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare P6**

Cantitate : 149 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie pulberi

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare P50**

Cantitate : 4 buc.

Standard: SR EN 1866

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de dispersie

Termen de garanție pulbere: min. 3 ani de la data recepției de către beneficiar

- **Stingatoare G2**

Cantitate : 5 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

Dispozitiv de refulare: duza evacuare

- **Stingatoare G5**

Cantitate : 4 buc.

Standard: SR EN 3

Caracteristici tehnice minime ale produsului:

- Dispozitiv de refulare: furtun cu duza/palnie de evacuare

Atât produsul, cât și producătorul să se regăsească în Registrul Produselor Certificate - „[Lista cu produsele certificate conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor](#)”

- Autorizație de la producător pentru livrarea acestor produse pe piața românească;
- Fișa tehnică a produsului – copie de pe exemplar original, însoțit de un exemplar tradus în limba română;
- Certificat de conformitate (copie după original ,însoțit de un exemplar tradus în limba română)
- Certificate de calitate și garanție a produselor, emis de ofertant – la receptia produselor.

Recepție și ambalare

- Recepția produselor se va face la beneficiar, în jud. Prahova, mun. Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8, la primirea acestora;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor interne/internaționale de calitate.
- Termenul de garanție pentru stingătoare: min. 2 ani de la data recepției de către beneficiar.
- Pe eticheta produsului se va inscripționa în mod obligatoriu termenul scadent de verificare al stingătorului precum și termenul de garanție al substanței de stingere.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
Ing. RADU NECȘULESCU

ȘEF BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Ing. DANIEL PUIU NEAGU

Birou Situații de Urgență
Ing. Violeta Tavaru