



**DENUMIRE PROIECT:**  
**Modernizare stație de pompare a Țiteiului Moreni, jud. Dâmbovița**

**mbovița**

04									
03									
02									
01									M. Scurtu
00									M. Scurtu
Rev									Verificat
	R/A ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@raengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		Nr. Proiect		Nr. document		Rev
					B.068.017		IE-OTH-012		01
Beneficiar:	CONPET SA						Specialitate doc.		F
Instalația:	STATIE DE POMPARE MORENI						INSTALAȚII ELECTRICE		4
	Scara	Denumire document							
-	JURNAL DE CABLURI ELECTRICE								

DENUMIRE	DESCRIERE	TIP	DIMENSIUNI	PLEACA DE LA	SOSESTE LA
C1	230V	CYY-F	3x1,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	GS B, GS F, HOL, BIROU HSEQ, BIROU PRODUCTIE
C2	230V	CYY-F	3x1,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	DISPECERAT, LABORATOR, ARHIVA, MAGAZIE
C3	230V	CYY-F	3x1,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	CORIDOR, BIROU ADMINISTRATIE
C4	230V	CYY-F	3x1,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	BIROU MENTENANTA, SALA SEDINTE
C5	230V	CYY-F	3x1,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	BIROU SEF SECTOR, GS SEF SECTOR, GS B DISP, GS F DISP, CAMERA CT, ATELIER MENT, GS MENT, VESTIAR MENT.
CP1	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	HOL
CP2	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	BIROU HSEQ
CP3	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	BIROU PRODUCTIE
CP4	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	DISPECERAT
CP5	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	LABORATOR
CP6	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	ARHIVA, MAGAZIE
CP7	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	BIROU HSEQ
CP8	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	BIROU PRODUCTIE
CP9	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	DISPECERAT
CP10	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	LABORATOR
CP11	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	CORIDOR
CP12	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	BIROU ADMINISTRATIE
CP13	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	BIROU MENTENANTA
CP14	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	SALA SEDINTE
CP15	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	BIROU SEF SECTOR
CP16	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	BIROU ADMINISTRATIE

Nr. Proiect

Nr. Document

B.068.017

IE-OTH-012

JURNAL DE CABLURI ELECTRICE





**DENUMIRE PROIECT:**  
**Modernizare stație de pompare a șteiului Moreni, jud. Dâmbovița**



CP17	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	BIROU MENTENANTA
CP18	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	SALA SEDINTE
CP19	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	BIROU SEF SECTOR
CP20	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	CORIDOR, ATELIER MENT.
CP21	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	ATELIER MENT.
CP22	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	CAMERA CT
CP23	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L1, N, PE	VESTIAR MENT.
CP24	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L2, N, PE	ATELIER MENT.
B.E.	400V	CYY-F	5x2,5mm <sup>2</sup>	L1,L2,L3, N, PE	CAMERA CT
C.T.	400V	CYY-F	5x16mm <sup>2</sup>	L1,L2,L3, N, PE	CAMERA CT
DEGIVRARE	230V	CYY-F	3x2,5mm <sup>2</sup>	L3, N, PE	RECEPTOR TERASA



Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	IE-OTH-012	JURNAL DE CABLURI ELECTRICE