

LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE

Modernizare stație de pompare a țițeiului Moreni, jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE

04				
03				
02				
01	Emis pentru construire	22.04.2019	F. Mircescu	G. Pantilica
00	Prima revizie	15.02.2019	F. Mircescu	G. Pantilica
Rev	Descriere	Data	Intocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848, nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		B.068.017	FF-LST-013	01
Beneficiar: CONPET SA			Specialitate doc.	F
Instalatia: STATIE DE POMPARE MORENI			PSI	4
Scara	Denumire document			
-	LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE			

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI	3
2. DISTRIBUȚIA PE OBIECTIVE A DOTĂRII MIJLOACER MOBILE DE INTERVENȚIE	3
3. CENTRALIZATOR MIJLOACE MOBILE DE INTERVENȚIE	4
4. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PENTRU SPSU (PPE)	4
5. ACCESORII PSI	5
6. AMPLASAREA MIJLOACELOR MOBILE	5

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	FF-LST-013	LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE

1. GENERALITĂȚI

Se prevede dotare cu mijloace mobile de stingere (prezentată mai jos), adecvată incendiilor de clasa A, B, C și E care pot apărea în perimetrul Stației de pompare Moreni și care răspunde cerințelor de dotare din:

- Norma de dotare a unităților subordonate MMPG cu mașini, instalații, utilaje, aparatură și echipamente de protecție și substanțe chimice, pentru prevenirea și stingerea incendiilor, 1987, Anexa nr.14;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Anexa nr.6.

2. DISTRIBUȚIA PE OBIECTIVE A DOTĂRII MIJLOACER MOBILE DE INTERVENȚIE

OBIECTIV	DOTARE	NOTE
PARCUL DE REZERVOARE DE DEPOZIT	SM9 = 1 P6 = 1	
ZONA VASULUI COLECTOR ȘI CLAVIATURII DE ROBINETE	P6 = 1 UMS = 1 (a)	a. Se va poziționa în interiorul stației de pompe apă și spumă
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ		
- CAMERE PERSONAL ȘI ARHIVĂ	P6 = 2 (a) G2 = 1 (a,b)	a. Pe holul central b. Pentru aparatura de comandă
- ATELIER MENTENANȚĂ	SM50 = 1 (a) SM9 = 1 P6 = 1	a) Transportabil, în exterior, în imediata apropiere
STAȚIA DE POMPE APĂ ȘI PREPARARE SPUMĂ:		
- CAMERĂ POMPE APĂ	P6 = 1	
- CAMERĂ SPUMĂ ȘI CAMERĂ ANEXE	P6 = 1 G2 = 1	
MAGAZIA DE COMBUSTIBILI	SM50 = 1	

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	FF-LST-013	LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE

3. CENTRALIZATOR MIJLOACE MOBILE DE INTERVENȚIE

Nr. crt.	DENUMIREA ECHIPAMENTELOR ȘI MATERIALELOR	TIP ECHIPAMENT	CANTITATE	OBSERVAȚII
A.	STINGĂTOARE PORTABILE			
1	• CU SPUMĂ MECANICĂ	SM9	2 buc.	Încărcătură 9 kg
2	• CU PRAF ȘI CO ₂	P6	7 buc.	Încărcătură 6 kg
3	• CU CO ₂	G2	2 buc.	Încărcătură 2 kg
B.	STINGĂTOARE TRANSPORTABILE			
1	• CU SPUMĂ MECANICĂ	SM50	2 buc.	Încărcătură 50 kg
2	UNITATE MOBILĂ DE SPUMĂ	120 L sau 130 L	1 buc.	Unitate mobilă de spumă, cu 120 litri (sau 130 litri) spumogen AFFF 3%, țeavă de spumă 200-250 l/min
C.	ALTE MIJLOACE			
1	LĂZI METALICE DE NISIP	0.5m ³	2 buc.	La magazia de combustibili și la claviatură robinete
2.	STINGĂTOR MEDICINAL	SMED6	1 buc.	Încărcătură 6 litri Amplasat la camera dispeceratului

4. ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PENTRU SPSU (PPE)

Nr. crt.	DENUMIREA ECHIPAMENTELOR ȘI MATERIALELOR	TIP ECHIPAMENT	CANTITATEA	OBSERVAȚII
1.	Costum impermeabil de pompier	Tip Nomex	2 buc.	
2.	Costum de protecție la temperaturi înalte	Complet tip anticalor, aluminizat	1 complet	
3.	Brâu pompier		2 buc.	
4.	Cască pompier cu vizor și apărătoare la ceafă		2 buc.	
5.	Cizme pompier		2 perechi	
6.	Mănuși de protecție		4 perechi	
7.	Mască contra fumului și gazelor fierbinți	Cu bretele și cartus filtrant	2 complete	+ 2 filtre sigilate
8.	Aparat de respirat autonom cu butelie de aer comprimat (rezervă pentru 20 minute)		2 buc.	+ 2 butelii de rezervă

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	FF-LST-013	LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE

5. ACCESORII PSI

Nr. crt.	DENUMIREA ECHIPAMENTELOR ȘI MATERIALELOR	TIP ECHIPAMENT	CANTITATE	OBSERVAȚII
1.	Țeavă de refulare apă cu robinet	tip B	2 buc.	jet / ceata
2.	Țeavă de refulare apă cu robinet	tip C	2 buc.	jet / ceata, Tura-P
3.	Țeavă generatoare de spumă mecanică	pt. hidrant interior	buc.	
4.	Țeavă generatoare de spumă mecanică	tip B tip C	2 buc. 2 buc.	400 LPM 200 LPM
5.	Furtun PSI tip B (21/2") cu racorduri	20 m/rola	7 role	
6.	Furtun PSI tip C (2") cu racorduri	20 m/rola	5 role	
7.	Racorduri fixe tip A (4")		buc.	
8.	Racorduri fixe tip B (21/2")		4 buc.	
9.	Racorduri fixe tip C (2")		2 buc.	
10.	Racorduri înfundate tip A (4")		buc.	
11.	Racorduri înfundate tip B (21/2")		2 buc.	
12.	Racorduri înfundate tip C (2")		buc.	
13.	Reducție racorduri Storz B/C		3 buc.	
14.	Amestecător de linie pt. spumă mecanică	tip B, C	buc.	
15.	Tub din cauciuc pentru aspirație	tip A, B, C, D	buc.	
16.	Sorb pentru tuburile de aspirație	tip A, B	buc.	
17.	Distribuitoare B-2C		2 buc.	
18.	Distribuitoare B-CBC		1 buc.	
19.	Colector A-2B		buc.	
20.	Hidrant portativ cu cot simplu	tip A, B, C	buc.	
21.	Hidrant portativ cu cot dublu	tip A, B, C	buc.	
22.	Hidrant portativ cu robinete	tip A, B, C	buc.	
23.	Ejector pentru ape mici		1 buc.	
24.	Cheie pentru hidrant suprateran		buc.	
25.	Cheie pentru racorduri A, B, C		3 buc.	
26.	Fese pentru furtunuri PSI	tip B tip C	4 buc. 2 buc.	
27.	Pichet PSI neechipat	tip 1	1 buc.	
28.	Topor		2 buc.	
29.	Rangă		2 buc.	
30.	Ladă metalică de nisip	0.5 mc	2 buc.	
31.	Cutie metalică accesorii hidrant suprateran		2 buc.	neechipată

6. AMPLASAREA MIJLOACELOR MOBILE

A. DISPUNEREA STINGĂTOARELOR

1. Stingătoarele portabile se vor amplasa la min. 0.3m deasupra solului.
2. Stingătoarele transportabile (carosabile) se vor pune în exteriorul clădirii deservite.

B. AMPLASAREA UNITĂȚII MOBILE DE SPUMĂ

Unitatea de spumă se va păstra în clădirea stației de pompe apă incendiu.

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	FF-LST-013	LISTA DE ECHIPAMENTE DE PRIMĂ INTERVENȚIE