



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
VERIFICATOR DE PROIECTE
LUCRĂRI DE MONTAJ
ISPAS
LAURENȚU
GABRIEL
Seria A
Nr. 0379
ROMÂNIA

FAZA: PT + DE

04									
03									
02									
01		Emis pentru construire	04.2019	RADU A.	SCURTU M.				
00		Prima revizie	02.2019	RADU A.	SCURTU M.				
Rev.		Denumirea modificării	Data	Întocmit	Verificat				
RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. 107065, BERTEA, SAT BERTEA, 812 100015, PLOIESTI, I.L. CARAGIALE49 TEL.: +40 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		Nr. Proiect	Nr. document	Rev			
Beneficiar: CONPET S.A.				B.068.017	ME-PCC-013	F			
Instalația:				Specialitate doc.					
				MECANIC					
Scara		Denumire document							
-		PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER							



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a Țițeiului Moreni, jud.
Dâmbovița



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
ORDINUL DE PROIECT
LUCRĂRI DE MONTAJ
ISPAS
LAURENȚIU
GABRIEL
Seria A
Nr. 0379

Nr. crt	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metoda de control	Participanți			Documente care urmează să stea la baza atestării calității	Documentul ce se va încheia (proces verbal, contract, etc.)	Note
			Contractor		Beneficiar			
			Constructor	Proiectant				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verificarea cantitativă, calitativă și dimensională a materialelor folosite la realizarea instalațiilor	Prin compararea listelor de materiale din proiect cu documentația furnizorilor de materiale	da	-	da	Buletine de calitate	Procese verbale de primire predare	
2	Verificarea etanșeității armăturilor, supape de siguranță, etc. Proba de banc	Bancul de probă	da	-	da	Certificate de calitate furnizor armături	Proces verbal proba de presiune	
3	Verificarea absenței impurităților în conducte înainte de montaj	Vizual	da	-	da	--	Proces verbal de lucrări ascuse	
4	Verificarea montajului conductelor, armăturilor, etc. (verificarea cotelor, elevațiilor, pantelor, scurgerilor)	Vizual și cu instrumente de măsură obișnuite	da	da	da	Minuta încheiată între constructor și beneficiar cu constatările făcute	Procese verbale de primire predare	
5	Verificarea montajului echipamentelor prevăzute în proiect (robinete, robinete de scurgere etc.)	Vizual	da	da	da	Caiet de sarcini conform proiect	Proces verbal de verificare	

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	ME-PCC-013	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER



DENUMIRE PROIECT:
Modernizare stație de pompare a Țițeiului Moreni, Jud.
Dâmbovița



6	Verificarea procedeeelor de sudare (WPS) și a fișelor de omologare a procedeeelor de sudare (WPAR)	Vizual	da	-	da	Proces verbal de acceptare
7	Verificarea îmbinărilor sudate	Vizual Cu lichide penetrante Cu radiații penetrante	da	-	da	Buletin de calitate
8	Spălarea instalațiilor de impurități provenite din montaj	Vizual, până la constatarea îndepărtării impurităților	da	-	da	Proces verbal de constatare
9	Proba hidraulică a instalațiilor	Conf. SR EN 13 480-5	da	da	da	Proces verbal proba de presiune
10	Proba de etanșitate		da	da	da	Proces verbal proba de etanșitate

Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	ME-PCC-013	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER

	<p align="center">DENUMIRE PROIECT: Modernizare stație de pompare a Țițeiului Moreni, jud. Dâmbovița</p>	
---	---	---

11	Raport lucrări ascunse	Vizual	da	-	da	--	Proces verbal lucrări ascunse	
12	Verificare protecției anticorozive	Vizual	da	-	da	Conform proiect	Proces verbal de verificare	
13	Verificarea izolației termice	Vizual	da	-	da	--	Procese verbale	
14	Recepția calitativă, proba de funcționare, controlul inscripționării și celelalte prevederi legale privind recepția lucrărilor	Vizual, punerea în funcțiune a instalației și compararea parametrilor obținuți	da	da	da	Cartea conductei	Proces verbal de recepție și punere în funcțiune	



Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	ME-PCC-013	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER

	DENUMIRE PROIECT: Modernizare stație de pompare a Țițeiului Moreni, jud. Dâmbovița	
---	---	---

Observații:

1. Prin grija beneficiarului și a constructorului, proiectantul va fi convocat în scris cu minimum 3 zile înaintea fazei pentru a participa la controlul de calitate (obligatoriu faza de recepție calitativă și probe de funcționare).
2. Procesele verbale de control de calitate se vor anexa la cartea construcției pentru a fi puse la dispoziția comisiilor de recepție (HG 51/1996).
3. Beneficiarul va trimite proiectantului o copie a programului cu semnăturile respective.

PROIECTANT
RIA ENGINEERING & CONSULTING

S.R.L.




ORGANISM NOTIFICAT

C.N.C.I.R.

EXECUTANT

BENEFICIAR

CONPET S.A.



Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire Document
B.068.017	ME-PCC-013	PROGRAM CONTROL CALITATE PE ȘANTIER