




DENUMIRE PROIECT:  
Modernizare stație de pompare a țițeiului  
Moreni, jud. Dâmbovița



## LISTĂ INSTRUMENTE-STAȚIE POMPARE

Modernizare stație de pompare a țițeiului Moreni, jud. Dâmbovița

FAZA: PT+DE




04				
03				
02				
01	Emis pentru construire	04.2019	M.PANTILICA	M. SCURTU
00	Prima revizie	14/2/2019	M.PANTILICA	M. SCURTU
Rev	Descriere	Data	Întocmit	Verificat
RIA ENGINEERING & CONSULTING 100015, PLOIESTI, I. L. CARAGIALE Nr.49 TEL.: 0040 244 471 659 e-mail: office@riaengineering.ro		CONPET S.A. 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 nr. 1-3 TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro		
		Nr. Proiect	Nr.document	Rev
		B.068.017	IN-LST-005	01
Beneficiar	CONPET S.A.		Specialitate doc.	F
Instalație	STAȚIE DE POMPARE MORENI		INSTRUMENTAȚIE	4/3
Scara	Denumire document			
-	LISTĂ INSTRUMENTE-STAȚIE POMPARE			
Pag. 1 / 2				



DENUMIRE PROIECT:  
Modernizare stație de pompare a țiteiului Moreni, jud. Dâmbovița



Nr. Crt.	Denumire Instrument	Tip instrument	Serviciu	Domeniu măsură	Linie	Foale de date	PID	Desene montaj
1	PI-100	Manometru	Presiune pe conducta de refulare a pompei CNM-P-101 de pe vasul îngropat	0-4 barg	CNM-80-DR-112-16OC3-VP	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
2	PT-102	Traductor presiune	Presiune azot	0-4 barg	CNM-V-101	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
3	CNM-XV-128	Robinet cu acționare electrică	Selectie linie apa + urme de titei la schela		CNM-80-DR-112-16OC3-VP	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
4	CNM-XV-129	Robinet cu acționare electrică	Selectie linie titei la R1,R2		CNM-80-DR-111-16OC3-VP	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
5	LT-101	Traductor de nivel	Interfață țitei apă în vas separator	0-3900mm	CNM-V-101	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
6	LSHH-101	Înterupător de nivel	Interfață țitei apă în vas maxim maximorum	1400mm	CNM-V-101	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010
7	LSSL-101	Înterupător de nivel	Interfață țitei apă în vas minim maximorum	200mm	CNM-V-101	B.068.017-IN-DAS-009	B.068.017-PS-PID-003	B.068.017-IN-IND-010



Nr. Proiect	Nr. Document	Denumire document
B.068.017	IN-LST-005	LISTĂ INSTRUMENTE-STAȚIE POMPARE