

CONPET S.A. Ploiesti Sector Constanta Baraganu Punct de lucru: St.Constanta Sud					Buletin de incercari - masurari nr. _____ Instalatia de legare la pamant Instalatia _____					
ELEMENTUL PROTEJAT		Valoare rez. dispersie			Starea vremii		Starea solului	Coeficient Kp	Concluzia masurarii	Observatii
NR. priza	DENUMIRE INSTALATIE	Masurata	Calculata (Kp)	Normata Conform: I7 - 2011	Stare	° C				
1	2	Ω	Ω	Ω	6	7	8	9	10	11
PS1	STILP ILUMINAT	0.16	0.25	4	Cer senin	8	umed	1.6	admis	23.03.2022
PS2	STILP ILUMINAT	0.18	0.28	4	..	..	..	1.6	..	..
PS3	STILP ILUMINAT	0.23	0.36	4	..	..	..	1.6	..	..
PS4	STILP ILUMINAT	0.31	0.49	4	..	..	..	1.6	..	..
PS5	STILP ILUMINAT	0.49	0.78	4	..	..	..	1.6	..	..
PS6	STILP ILUMINAT	0.21	0.33	4	..	..	..	1.6	..	..
PS7	STILP ILUMINAT	0.40	0.64	4	..	..	..	1.6	..	..
PS8	STILP ILUMINAT	0.26	0.41	4	..	..	..	1.6	..	..
PS9	STILP ILUMINAT	0.41	0.65	4	..	..	..	1.6	..	..
PS10	STILP ILUMINAT	0.29	0.46	4	..	..	..	1.6	..	..
P1	STILP ILUMINAT	0.35	0.56	4	..	..	..	1.6	..	..
PS12	STILP ILUMINAT	0.23	0.36	4	..	..	..	1.6	..	..
PS13	STILP ILUMINAT	0.32	0.51	4	..	..	..	1.6	..	..
P1	REZERVOR APA	0.83	1.32	4	..	..	..	1.6	..	..
P2	POMPA ACV GS	0.76	1.21	4	..	..	..	1.6	..	..
P4	CLADIRE ADMIN	0.40	0.64	1	..	..	..	1.6	..	..
P5	PSI	0.41	0.65	4	..	..	..	1.6	..	..
P6	PSI	0.63	1.00	4	..	..	..	1.6	..	..
P22	REZ 500MC	0.60	0.96	1	..	..	..	1.6	..	..
P23	REZ 500MC	0.61	0.97	1	..	..	..	1.6	..	..
P24	REZ 500MC	0.59	0.94	1	..	..	..	1.6	..	..
P24A	REZ 500MC	0.62	0.99	1	..	..	..	1.6	..	..
P21	POMPA REZ	0.63	1.00	4	..	..	..	1.6	..	..
PS14	STILP ILUMINAT	0.61	0.97	4	..	..	..	1.6	..	..
PS15	STILP ILUMINAT	0.60	0.96	4	..	..	..	1.6	..	..
Valabilitate 6 luni										

Componenta echipei care a efectuat incercarea-masurarea:

LUPU PAUL
JESCU MARIAN

Masurarea a fost efectuată cu:

Certificat de etalonare: Nr. 10811PH18
KYORITSU MODEL 4105 A

Semnatura

CONPET S.A. PLOIESTI
DIVIZIA IMPORT
SECTOR CONSTANTA BARAGANU

PRECIZARI:

Starea vremii se noteaza cu: cer senin, acoperit
Starea solului se noteaza cu: uscat, umed, foarte umed
Valoarea calculată se compară cu valoarea normată