



- vedere in plan -

Scara 1:50



Scara 1:50






- beton simplu C12/15: 25.50m³
- beton armat C 25/30: 41.5m³
- armatura BST 500S: 4165kg
- buloane de fundatie: 72buc*
- sapatura: 98m³
- umplutura: 58m³
- strat rupere capilaritate: 6.5m³
- folie PVC: 64m²
- cofraj: 23m²

- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" conform HG 766/1997
- CLASA DE IMPORTANTA "III" conform P100-1/2013;
- CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA TERENULUI PENTRU PROIECTARE $a_g = 0.20g$ SI PERIOADA DE CONTROL(DE COLT) $T_c = 0.70$ s - CONFORM P100 - 1 / 2013
- DIMENSIUNI / COTE DESEN : IN MM;
- DOMENIUL DE VERIFICARE: A1.

- Beton armat - C25/30 - XC4+XF1;
 - Cl 0.20;
 - CEM II A-S 32.5 N sau R;
 - S3;
 - Granulatie agregate Dmax. 16mm
- Egalizare - C12/15 - X0;
 - Cl 1.0;
 - CEM II A-S 32.5 N sau R
 - S1-S3
 - Granulatie agregate Dmax. 22mm

- NOTA
- INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ARMAT TREBUIESC MONTATE SURUBURILE DE PRINDERE ALE ECHIPAMENTULUI;
 - DETALIILE BULOANELOR DE ANCORAJ SI DIAMETRUL ACESTORA SUNT DATE DE FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI.

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| Verificator / Expert | Nume | Semnatura | Cerinta | Referat / Expertiza Nr. / Data | |
| Proiectant general ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com | | |   | Beneficiar : S.C.CONPET S.A. | |
| Proiectant de specialitate | | |  | | |
| | | | Titlul proiectului : REZERVOR PENTRU APA PSI - RAMPA INCARCARE TITEI BILED | | |
| | Nume | Semnatura | SCARA : | | Titlul plansei : |
| Proiectat | Birtodeanu Cristian | | 1:50 | | PLAN FUNDATIE REZERVOR APA PSI 667 MC |
| Verificat | Mircia Razvan | | DATA : | | Plansa: |
| Aprobat | Danilov Bogdan | | 14.12.2021 | | 10232020-RNG-DM-12-201-01 |
| | | | | | PAGINA: 1/2 |
| | | | | | FAZA : P.T.+D.D.E |