

Numele si pronumele verificatorului atestat  
Ing. DOBLEAGĂ VASILIE  
Aut.Nr. 1762 Ploiești, str. Simion Bărnuțiu  
Nr. 8, tel. 0745/987224

**REFERAT**

-Privind verificarea de calitate la Domeniul de exigenta Is-Inst. Sanitare  
a proiectului: PROIECTARE REZERVOAR PENTRU APA P.S.I. – STATIA CONSTANTA SUD. INSTALATII  
SANITARE  
faza PT+DDE face obiectul contractului : 10232020

**1. DATE DE IDENTIFICARE**

-Proiectant general SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Proiectant de specialitate SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Beneficiar: S.C. CONPET S.A. Str. Anul 1848, nr 1-3, , Ploiesti, jud. Prahova, ROMANIA  
-Amplasament: CONSTANTA SUD, jud. CONSTANTA  
Data prezentării proiectului pentru verificare: 12.01.2022

**2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției**

Proiectul a fost verificat din punct de vedere al calitatii in constructii in conformitate cu prevederile Legii  
10/1995, pentru urmatoarele cerinte esentiale, cu referire la instalatiile sanitare:

A.-Rezistență mecanică și stabilitate;

B.-Siguranță în exploatare;

C.-Securitate la incendiu;

D.-Igienă, sanătate și mediu;

E.-Economia de energie și izolare termică;

F.-Protecția împotriva zgomotului;

Proiectul trateaza la nivel de PT+DDE urmatoarele categorii de instalatii:

• In prezent rezervorul de înmagazinare a reviziei intangibile de incendiu ,din metal, montat supateran,  
volum 200 mc., Se doreste înlocuirea acestuia cu unul nou. Volumul maxim de apa este de 302 mc, si se va  
stoca într-un rezervor de 331 mc utili.

**3. Documente ce se prezintă la verificare**

Piese desenate conform borderou documentatie anexat la proiect.  
-Certificat de urbanism: - emis de

**4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII**

-In urma verificării, documentația prezentata se considera corespunzătoare domeniului de exigenta „Is”,  
pentru etapa avizată și in conformitate cu Legea nr. 10/1995 , HG 925/1995 si Ordinul MLPTL 777/26 Mai  
2003, s-a semnat si stampilat.  
Am primit 2{doua}.exemplare  
Investitor/Proiectant

