

Nr. înreg.: 20533/06.06.2022

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de încărcare Biled, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, respectiv în Antemăsurătoarea BI0028_Instalații AUTOMATIZARI Rampa BILED, se regăsesc spre a fi oferite următoarele cabluri:

004 5600026 M 131.950
CABLU SEMNAL TIP 1 ,COND CUPRU 1PRX1
MMP, U0/4-06/1.0KV, ARMAT, IZOLATIE PVC
ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,
TORSADAT, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA
FLACARII

005 5600027 M 253.750
CABLU SEMNAL TIP 2 CONDUCTOR CUPRU 2PRX1
MMP U0/U=0.6/1.0 KV , ARMAT, IZOLATIE
PVC, ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV,
TOSADAT CU INTARZIERE LA PROPAGAREA
FLACARII

006 5600028 M 20.300
CABLU SEMNAL TIP 3 CONDUCTOR CUPRU 4PRX1
MMP U0/U=0.6/1.0KV, ARMAT , IZOLATIE PVC
ECRANAT INDIVIDUAL SI COLECTIV, TORSADAT
, CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARII

Ca urmare a denumirilor folosite de proiectant pentru cablurile de semnal, furnizorii de cabluri nu știu ce să ofere, astfel vă rugăm să ne oferiți alternativa, dar și specificațiile tehnice ale cablurilor.

Răspuns: Furnizorii de cabluri va trebui să ofere cablurile conform cerințelor specificate în lista de materiale anexată. Denumirile folosite de proiectant (Tip 1, tip 2, tip 3) nu vor fi folosite ca referință pentru furnizori, deoarece acestea reprezintă doar o simbolizare convenită în proiect pentru a diferenția în lista de materiale cele trei tipuri de cabluri. Exemple de cabluri potrivite: CSYEAb(z)YF-F 0.6/1 kV (Electroplast), CSYEAb(z)Y-F (Chorus), etc.

Remarcă: nu toți furnizorii de cabluri de instrumentație folosesc codificările tip CSY.... Meihart, Belden, Helukabel sunt furnizori principali, cunoscuți în domeniu, au cabluri echivalente, dar nu folosesc acest tip de codificare, fiecare are propriul sistem de cod pentru cabluri. De aceea selecția cablurilor se face conform cerințelor din specificația de proiect și nu după un anumit tip de codificare specific unui anumit furnizor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ