

Nr. înreg.: 17524/16.05.2022

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de încărcare țitei Biled, județul Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să ne comunicați unde se regăsesc fișele tehnice ale materialelor (Robinet tip fluture, țeavă, mufă etc.).

Răspuns: Fluidul vehiculat este apă și se poate folosi orice robinet ce respectă diametrul nominal și presiunea de lucru. Pentru conducte, mufe, etc., se vor respecta standardele recomandate.

2. Întrebare: Vă rugăm să ne comunicați ce anume se cotează din centralizatorul de cheltuieli (F1).

Răspuns: Anexăm formularul F1 cu indicarea capitolelor de cheltuieli, demolarea fiind doar șopronul din clarificarea anterioară.

3. Întrebare: In centralizator apar obiecte pentru care nu se regăsește documentația, și anume:

- "1.2. Amenajarea terenului" – nu există devize referitoare la acest obiect.

Răspuns: nu se cotează.

- "1.3. Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială" - nu există devize referitoare la acest obiect.

Răspuns: nu se cotează.

- "1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților" - nu există devize referitoare la acest obiect.

Răspuns: nu se cotează.

- "2. Realizarea utilităților necesare obiectivului" - nu există devize referitoare la acest obiect.

- **Răspuns:** nu sunt necesare utilități noi, rezervorul și componentele sale se conectează la existent.

- "6.2. Probe tehnologice și teste" - nu există devize referitoare la acest obiect.

Răspuns: nu se cotează, se includ în 4.3.

4. Întrebare: Vă rugăm să ne comunicați unde se regăsesc Caietele de sarcini mecanice pentru execuție. Memoriul tehnic lucrări mecanice RNG-MT-18-201 la pagina 4 "Scopul documentului" se spune: „Obiectivul prezentului document este de a colecta toate datele disponibile folosite ca bază de proiectare, precum și descrierea soluțiilor tehnice de proiectare pentru proiectul "PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I.- RAMPA INCARCARE TITEI BILED"”.

Răspuns: Am anexat Caietul de sarcini mecanice pentru depozitul Biled.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ