

Departamentul Comercial
Serviciul Achiziții
Nr. inreg.: 30218/10.08.2022

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect Prestare servicii de proiectare, execuție lucrări pe tarif de racordare și lucrări pentru alimentare cu energie electrică la post încărcare locomotivă electrică cu acumulatori la rampa de încărcare țitei Biled

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1: Transformatorul 160 kVA, 0.5/0.4 KV trebuie să fie alimentat în permanență?

Răspuns 1: Nu, transformatorul 160 kVA, 0,5/0,4 kV va fi alimentat numai pe perioada de timp necesară încărcării acumulatorilor pentru locomotivă. În acest sens, tabloul de distribuție de 0,5 KV va fi echipat cu aparatură de comutație, protecție și semnalizare pe circuitul de alimentare a transformatorului în cauză, pentru a asigura această funcționalitate.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. AP Camelia BĂRBUCEANU