



- 5 Sistem de iluminat alcatuit din stal metallic H=10m peste sol + aparat de iluminat SCHREDER tip AMPERA MIDI 48LED/5190/7A/106W, echipate cu 48 surse HP LED. Prinderea aparatului de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere
- 6 Sistem de iluminat alcatuit din stal metallic H=10m peste sol + aparat de iluminat SCHREDER tip AMPERA MIDI 48LED/5190/7A/106W, echipate cu 48 surse HP LED. Prinderea aparatului de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere
- 7 Sistem de iluminat alcatuit din stal metallic H=10m peste sol + aparat de iluminat SCHREDER tip OMNISTAR 144LED/22601/4A/70W, echipat cu 144 surse HP LED. Prinderea aparatului de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere
- 8 Sistem de iluminat alcatuit din stal metallic H=10m peste sol + aparat de iluminat SCHREDER tip OMNISTAR 144LED/22601/4A/70W, echipat cu 144 surse HP LED. Prinderea aparatului de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere
- 9 aparat de iluminat SCHREDER tip AMPERA MIDI 48LED/5190/7A/106W, echipate cu 48 surse HP LED. Prinderea aparatelor de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere pe stalul existent (H=8m)
- 10 Sistem de iluminat alcatuit din stal metallic H=8m peste sol + aparat de iluminat SCHREDER tip AMPERA MIDI 48LED/5180/7A/106W, echipate cu 48 surse HP LED. Prinderea aparatului de iluminat se va realiza cu ajutorul unui sistem de prindere
- CS - Căse scurtoare  
T-L Tablou iluminat  
Dispozitive de comanda locata pentru pornirea iluminatului 100%  
Foraj Orizontal  
Profil T - tub PVC  
Senzor PIR de mișcare
- C1 Iluminat perimetral CYABY - F: 4x10mm; P = 2,120 kw  
C2 Iluminat rampa CYABY - F: 4x10mm; P = 3,244 kw  
C3 Iluminat rezervoare CYABY - F: 4x6mm; P = 1,696 kw  
C4 Iluminat perimetral CYABY - F: 4x6mm; P = 0,994 kw

Autoritatea Națională de Reglementare  
 în Domeniul Energiei  
**COSAREANU MARIANA**  
 CNP: 2661112182812  
  
 Verificator de proiecte de instalații electrice  
 Adresărilor nr. 201/2011C / 2019  
 Valabilă până în data de : 13.04.2024

[illegible]