



## Scara 1:50



Scara 1:50






- NOTA
- CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" conform HG 766/1997
  - CLASA DE IMPORTANTA "III" conform P100-1/2013;
  - CONSTRUCTIA ESTE AMPLASATA IN ZONA SEISMICA CU ACCELERATIA TERENULUI PENTRU PROIECTARE  $a_g = 0.20g$  SI PERIOADA DE CONTROL(DE COLT)  $T_c = 0.70$  s - CONFORM P100 - 1 / 2013
  - DIMENSIUNI / COTE DESEN : IN MM;
  - DOMENIUL DE VERIFICARE: A1.

- **BETON :**

- ARMATURA: BST 500S.

- INAINTE DE TURNAREA BETONULUI ARMAT TREBUIESC MONTATE SURUBURILE DE PRINDERE ALE ECHIPAMENTULUI;
- DETALIILE BULOANELOR DE ANCORAJ SI DIAMETRUL ACESTORA SUNT DATE DE FURNIZORUL ECHIPAMENTULUI.

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr / Data	
Proiectant general <b>ROENG</b> CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			 	Beneficiar : S.C.CONPET S.A.	
Proiectant de specialitate					
				Titlul proiectului : REZERVOR PENTRU APA PSI - RAMPA INCARCARE TITEI PECICA	
		Nume	Semnatura	Titlul plansei : PLAN FUNDATIE REZERVOR APA PSI 482 MC	
Proiectat	Birdeanu Cristian		SCARA : 1:50		
Verificat	Mircea Razvan		DATA :	Plansa: 10232020-RNG-DM-12-101-01	
Aprobat	Danilov Bogdan		14.12.2021	PAGINA: 1/2	FAZA : P.T.+D.D.E