

Numele si pronumele verficatorului atestat  
Ing.DOBLEAGĂ VASILE  
Aut.Nr.1762 Ploiești, str.Simion Bărnuțiu  
Nr.8, tel.0745/987224

## REFERAT

-Privind verificarea de calitate la Domeniul de exigenta Is-Inst.Sanitare  
a proiectului: PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. – RAMPA INCARCARE TITEI  
PECICA.INSTALATII SANITARE  
faza PT+DDE face obiectul contractului : 10232020

### 1. DATE DE IDENTIFICARE

-Proiectant general SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Proiectant de specialitate SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Beneficiar: S.C. COMPET S.A. Str. Anul 1848, nr 1-3, , Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA  
-Amplasament: com. PECICA, jud. ARAD",  
Data prezentării proiectului pentru verificare: 12.01.2022

### 2.Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul a fost verificat din punct de vedere al calitatii in constructii in conformitate cu prevederile Legii  
10/1995, pentru urmatoarele cerinte esentiale, cu referire la instalatiile sanitare:

A.-Rezistență mecanică și stabilitate;

B.-Siguranță în exploatare;

C.-Securitate la incendiu;

D.-Igienă, sanătate și mediu;

E.-Economia de energie și izolare termică;

F.-Protecția împotriva zgomotului;

Proiectul trateaza la nivel de PT+DDE urmatoarele categorii de instalatii:

In prezent rezerva de apa pentru incendiu o constituie un rezervor supateran cu capacitatea utila 400mc,  
construit in anul 1966. Se doreste inlocuirea acestuia cu unul nou. Volumul maxim de apa necesar este de  
363.4 mc, si se va stoca intr-un rezervor de 436 mc utilii. Statia de pompe existenta nu poate furniza debitul  
si presiunea necesara stingerii. Ulterior va fi nevoie de inlocuirea grupului de pompare existent.  
In momentul in care pompele se vor schimba, se vor achizitiona cu kit de aspiratie si kit testare conform  
specificatiilor producatorului pompelor

### 3. Documente ce se prezintă la verificare

Piese desenate conform borderou documentatie anexat la proiect.  
-Certificat de urbanism: - emis de

### 4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

-In urma verificării, documentația prezentata se considera corespunzătoare domeniului de exigenta „Is”,  
pentru etapa avizată și in conformitate cu Legea nr.10/1995 , HG 925/1995 și Ordinul M.P.T.L 777/26 Mai  
2003, s-a semnat si stampilat.  
Am primit 2{doua}.exemplare  
Investitor/Proiectant

