

Nr. înreg.: 30804/17.08.2022

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție de lucrări de înlocuire grup pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În urma analizei documentației de atribuire a contractului pentru „execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiței Depozit Satchinez, jud. Timiș”, vă rugăm să clarificați dacă este acceptabilă soluția utilizării a trei grupuri de pompare GP60.24 țiței, două active/una de rezervă, echipate cu motoare electrice de 75 kW/1470rpm/500V acționate prin convertizoare de frecvență [...]

Răspuns: Nu este acceptată soluția tehnică de utilizare a 3 grupuri de pompare. Se vor utiliza 2 grupuri de pompare conform Proiect Tehnic.

2. Întrebare: Vă rugăm să precizați dacă se dorește în mod special etanșare mecanică dublă. În mod normal, aceste pompe sunt echipate cu etanșări mecanice simple.

Răspuns: Se va utiliza etanșare mecanică dublă, conform Fișei Tehnice anexate, Pompe cu Cavități Progresive.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ