

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

Departament Dezvoltare Mentenanță
Serviciu Mecano-Energetic

28.09.2022

36395/28.09.2022

CAIET DE SARCINI
privind achiziția de gaze naturale

Prezentul caiet de sarcini, se referă la achiziția de gaze naturale necesare pentru alimentarea a **26 locuri de consum** aflate în exploatarea autorității contractante, respectiv CONPET S.A. Ploiești, pentru perioada **01.11.2022-31.08.2023**

Adresele punctelor de consum și cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate în fiecare locație în parte, pentru un an se regăsesc în Tabelul 1 anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea totală estimată de gaze naturale este de **12.389,43 MWh**.

Alimentarea cu gaze naturale se face prin stații de reducere-măsură (SRM-uri) aflate în fiecare punct de lucru. Aceste stații sunt dotate cu contoare, pentru măsura cantității de gaze naturale consumate și corectoare volumetrice care asigură convertirea consumurilor în standard metru cub.

Punctele de consum și instalațiile de utilizare gaze naturale aferente acestora sunt următoarele:

01. Sediul 1 Conpet (Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3): CLC – DGSPHPL115011109

instalație joasă presiune, Q = 140 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 63m/4", 1m/3", 1m/2 1/2", 75m/ 1 1/4";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă Viessman (575 kW/buc.), mașină de gătit, grătar, fripteoză ;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin CONPET S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 4 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 14 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

02. Sediul II – Conpet (Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 8): CLC - DGSPHPL115003312

instalație redusă presiune, Q= 200 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 34m/4", 10m/3", 268m/2", 49m/1 1/2", 198m/1 1/4", 27m/1", 112m/ 3/4", 11m/ 1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă (500kW și 620 kW), cuptor forjă, 2 buc. generatoare aer cald, presă vulcanizare, 2 buc.prize oxigaz, 2 buc.letcon, mașină de gătit cu plită, masină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 4 buc.;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**;

03. Stația țitei Băicoi – Centru:CLC - DGSPHCAM51014112instalație joasă presiune, $Q = 160 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 177m/3", 42m/2", 10m/1";

consumatori: centrală termică (60 kW), 2 buc cazane abur IVAR-0,5 tone/abur fiecare;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****04. Stația țitei Urlați: CLC - DGSPHBOL90000027**instalație joasă presiune, $Q=10 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 35m/2"; 5m/1¼";

consumatori: centrală termică murală (49-66 kW);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****05. Releu Sinaia: CLC - DGSPHSIN35001039**instalație joasă presiune, $Q = 20 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 10m/¾", 3m/½";

consumatori: centrală termică murală (35 kW), mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****06. Stația automatizată țitei Bărgănu:CLC – TGNSM1090D0**instalație redusă presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 2,5m/6 ½ ", 1,5m/4", 300m/3", 6,5m/2 ½ ", 155m/2", 47m/1", 80m/1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă ACV-CA 600 (2x685 kW), 4 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 6 buc.SRM;
- nr. buc. electroventile: 7 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 7buc.;

operator SD: **SNTGN Transgaz;****07. Rampa încărcare țitei IMENI CLC - TGNSM0402D0**instalație joasă presiune, $Q = 50 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 61,5m/63mm subterană; 88,5m/32mm subterană; 10m/2", 30m/3/4";

consumatori: cazan abur: AC 1 (850 kW), centrala termică murală 24 kW, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **SNTGN Transgaz;**

08. Stația automatizată țiței Orlești CLC – TGNSM0235D0instalație redusă presiune, $Q = 100 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 80m/2", 140m/1 1/2", 180m/1";

consumatori: cazan abur BA 0,7, cazane apă caldă ACV CA 100 (2x100 kW) – 2 buc, bec Teclu, 2buc. mașină de gătit, centrale termice cu tiraj forțat 32Kw-2 buc, centrală termică cu tiraj forțat 24Kw.

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc.;

operator SD: **SNTGN Transgaz;****09. Stația automatizată țiței Otești CLC - DGSOTSLA0000170063**instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$

lungime/diametru conductă : 90/1", 15m/1/2"

consumatori: centrală termică murală (31kw), bec Teclu

- nr.buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A. : 1 buc. PRM
- nr.electroventile : 2 buc.
- nr.detectoare gaze : 2 buc.

Operator SD: **Distrigaz Sud Rețele****10. Constanța, str.Movila Sara- Sediul Sector Constanța CLC – DGSTCTA0000508875**instalație joasă presiune, $Q = 100 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 8,5m/2 1/2", 20m/2", 50m/1 1/2";

consumatori: centrală termică murală apă caldă (50 kW), mașina de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;****11. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1; CLC - DGSTCTA0000503822****12. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2 CLC - DGSTCTA0000473618****13. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3 CLC - DGSTCTA0000521206****14. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22CLC - DGSTCTA0000475997****15. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23CLC - DGSTCTA0000513487****16. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24CLC - DGSTCTA0000506531**instalație de joasă presiune pentru fiecare apartament, $Q = 3,37 \text{ Nmc/h}$, pentru fiecare apartament

consumatori: 6 centrale murale Immergas, 6 buc. mașină de gătit

- nr.buc. electroventile: 1buc.pentru fiecare apartament
- nr.buc. detectoare gaze: 1 buc.pentru fiecare apartament

operator SD : **Distrigaz Sud Rețele****17. Stația automatizată țiței Cartojani:CLC-ICCRJ000INND**instalație redusă presiune, $Q = 25 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 42m/2 1/2", 36m/1 1/4", 44m/1", 12m/ 3/4", 5m/ 1/2";

consumatori: cazan apă caldă Modal Gulliver (76 kW), centrală termică murală (32 kW), bec Teclu, 3 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;
- operator SD: **INSTAL CONSTRUCT COMPANY;**

18. Stația automatizată țiței Călăreți:CLC - PEYCLAA058899

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 116m/4", 242m/3";

consumatori: cazan abur IVAR BHP-ECO (1,3tone abur/ora), cazane apă caldă ACV CA 700 (2x850 kW);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 3 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L;****19. Stația automatizată țiței Călăreți:CLC - PEYCLAA058340**

instalație joasă presiune, Q = 16 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 96m/1", 56m/3/4", 48m/ 1/2";

consumatori: cazan boiler apă caldă Heat Master 100N, 6 buc. mașini de gătit, bec Teclu

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 5 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 2 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L;****20. Parcul Mare Țicleni - Gorj nr.1- Stația automatizată țiței Țicleni:CLC – PEYGJAA058925**

instalație joasă presiune, Q = 10 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 100m/1 1/2" supratrană, 110m/1 1/2" subterană, 2m/ 3/4", 8m/1/2";

consumatori: cazan apă caldă ACV N3 (58 kW), bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L****21. Stația Pompare - Petrești, Gorj nr.3 - Depozit Bărbătești:CLC – PEYGJAA057928**

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 280m/6", 250m/2", 70m/1 1/2", 160m/1", 26m/1/2", 160m/3/4";

consumatori: cazane abur IVAR BHP-ECO 2100 - 4 buc (4x2,1 tone abur/ora), centrale termice murale 11 buc (28-32 kW/buc), 6 buc. mașini de gătit, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 13 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 13 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L;****22. Stația automatizată țiței Poiana Lacului:CLC – PEYAGAA058329**

instalație joasă presiune, Q = 20 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 85m/2 1/2", 51m/1/2"

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă ACV 2 (100 kW/buc), bec Teclu, 2 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc;

- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;
- operator SD: **Premier Energy S.R.L**

23. Stația automatizată țiței Lucacești CLC – PEYBCAA005165instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$;lungime/diametru conductă: $14\text{m}/1^{1/2}$, $8\text{m}/1/2$ '

consumatori: cazan apă caldă ACV N3(58Kw), bec Teclu

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin Conpet S.A: 1 buc. PRM
- nr. electroventile: 2 buc.
- nr. detectoare gaze: 2buc.

operator SD: **Premier Energy S.R.L****24. Rampa încărcare țiței Marghita:CLC – DEG3716486**instalație redusă presiune, $Q = 200 \text{ Nmc/h}$;lungime/diametru conductă: $135\text{m}/3"$, $15\text{m}/2"$, $30\text{m}/3/4"$;

consumatori: cazan abur tip IVAR BHP-ECO 1500 (1,5 tone abur/ora), centrală termică murală (30 kW), bec Teclu, mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.;

operator SD: **Delgaz Grid S.A****25. Rampa automatizată încărcare țiței Biled:CLC- DEG0416464**instalație redusă presiune, $Q = 220 \text{ Nmc/h}$;lungime/diametru conductă: $342\text{m}/3"$, $4\text{m}/2"$, $25\text{m}/3/4"$;

consumatori: cazan apă caldă (93 kW), 2 cazane abur ICI Caldaie AX 1200;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 0 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 0 buc;

operator SD: **Delgaz Grid S.A**;**26. Sediul Moinești CLC- DEG0453930**instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$ lungime/ diametru conductă: $80\text{m}/1"$, $12\text{m}/1/2"$

consumatori: centrală termică murală (24 kw), mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A. : 1buc. PRM
- nr. buc. electroventile: 2 buc
- nr. detectoare gaze : 2 buc.

operator SD: **Delgaz Grid S.A**

Nota: Adresele punctelor de consum și cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate în fiecare locație în parte, în perioada **01.11.2022-31.08.2023**, se regăsesc în **Tabelul 1** anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Exploatarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, din cadrul CONPET S.A se face cu respectarea legislației în vigoare și în special cu respectarea „**Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – Ordinul ANRE nr.89/10.05.2018 – M.O. al României, Nr.462/5.06.2018**”, și a **Ordinului ANRE nr. 179/2015**.

Consumatorul are obligația efectuării, la termen, verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

Furnizorul se obligă să pună la dispoziția consumatorului, fără plată, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, în copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Prin prezentul caiet de sarcini se urmărește selectarea furnizorului de gaze naturale al CONPET S.A., pentru a achiziționa gaze naturale de pe piață liberă și încheierea contractului de furnizare pentru zece luni, 01 noiembrie 2022-31 august 2023.

Furnizorul trebuie să asigure consumatorului gaze naturale cu respectarea parametrilor de calitate conform standardelor emise de autoritatea de reglementare în domeniu și condiții tehnice de siguranță sporite.

CONPET S.A. nu va admite sub nici un motiv întreruperi în alimentarea cu gaze naturale.

În cazul unor defecțiuni la instalațiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia, furnizorul va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale și de separare față de rețeaua de alimentare.

Furnizorul va asigura citirea contorilor de către operatorul de distribuție în ultima zi a lunii de consum, și facturarea cantităților de gaze naturale, rezultate în baza documentelor emise de către distribuitor. Plata facturii de gaze naturale este scadentă la 30 de zile calendaristice de la data intrării facturii în societate.

Prețul va fi exprimat în lei/MWh, fără TVA și va fi detaliat pentru prețul de baza al gazului și toate taxele reglementate (tarif transport, tarif distribuție, acciză, etc.). Prețul de baza va rămâne neschimbat pe toată durata contractului.

Furnizorul nu va percepe penalități pentru neîncadrarea în prognoză.

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță,

Ing. Dan BUZATU

Dan Buzatu

Digitally signed by Dan Buzatu
Date: 2022.09.30 07:37:36 +03'00'

Șef Serviciu Mecano- Energetic,

Ing. Adrian BUZĂȚEL

Adrian Buzatel

Digitally signed by Adrian Buzatel
Date: 2022.09.28 12:22:52 +03'00'

Întocmit,

Ing. Lucian OPREA

Radu-Lucian

Oprea

Digitally signed by
Radu-Lucian Oprea
Date: 2022.09.28
11:59:06 +03'00'

TABELUL 1 1 noiembrie 2022-31 august 2023

Nr. crt.	Denumire punct consum	Adresa punct consum	Categorie consum	Operator	2022-2023												Total cantitate (Mwh)
					Noi.	Dec.	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.			
1	Sedul 1 Conpet	Ploiești, Str.Anul 1848 nr.1-3	C2	DistriGaz Sud Retele	171.11	217.77	220.00	190.50	192.75	62.99	21.03	13.13	11.90	11.00	1,112.18		
2	Sediul 2 Conpet	Ploiești, Str.Rezervoarelor nr.8	C2	DistriGaz Sud Retele	178.89	248.89	280.00	232.77	200.00	72.18	16.40	11.01	8.28	10.50	1,258.92		
3	Băicoi, Str.DN1, Jud.Prahova	Băicoi, Str.DN1, Jud.Prahova	C2	DistriGaz Sud Retele	8.98	10.62	11.00	5.50	5.50	3.40	1.00	1.00	0.00	1.63	48.63		
4	Stația Urilați	Urilați,Str.Orzoaia de Jos nr.7,Jud.Prahova	C1	DistriGaz Sud Retele	16.68	19.72	19.50	13.50	12.00	0.00	0.00	40.61	0.00	3.03	125.04		
5	Releu Sinaia	Sinaia,Str.Masivul Bucegi,Jud.Prahova	C1	DistriGaz Sud Retele	6.42	7.58	7.00	6.03	4.50	6.20	3.51	0.80	0.23	1.17	43.43		
6	Stația Bărgănu	Localitatea Borcea,nr.km135,Jud.Călărași	A2	SNTGN Transgaz	82.25	98.00	144.20	130.50	125.00	17.49	0.00	0.00	0.00	3.50	600.94		
7	Rampa Imeni	Comuna Imeni, Jud.Covasna	A2	SNTGN Transgaz	70.58	83.42	80.50	50.00	10.00	3.26	0.80	0.00	0.03	12.83	311.42		
8	Stația Orlești	Localitatea Orlești, Jud. Vâlcea	A1	SNTGN Transgaz	38.11	103.44	98.53	86.00	80.00	40.22	8.20	0.00	0.02	1.50	456.03		
9	Stația Otești	Comuna Cungrea,Str.Otești de Jos,Jud.Olt	C1	DistriGaz Sud Retele	2.72	7.39	6.75	5.00	4.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.66	27.12		
10	Constanta, str.Movila Sara	Str.Movila Sara, Loc.Constanta	C1	DistriGaz Sud Retele	18.28	21.78	12.00	10.00	10.00	5.20	1.60	0.05	0.02	0.78	79.70		
11	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	1.60	0.30	0.70	0.13	0.26	7.86		
12	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	1.70	1.26	0.07	0.00	0.26	8.16		
13	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	1.52	0.40	0.02	0.22	0.26	7.29		
14	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	0.40	0.07	0.07	0.06	0.26	5.73		
15	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	0.00	0.10	0.20	0.10	0.26	5.53		
16	Loc. Constanta	Str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24	C1	DistriGaz Sud Retele	0.78	1.30	1.00	1.00	0.80	0.06	0.00	0.00	0.02	0.26	5.21		
17	Stația Cartojani	Comuna Roata de Jos,Jud. Giurgiu	C1	ICC Company	27.77	35.70	39.00	35.10	31.80	15.32	3.05	0.20	0.10	1.32	189.36		
18	Stația Călăreți	Com. Tămădăul Mare Sat Calareți Jud.Calarasi	C2	Premier Energy	236.81	268.11	317.00	235.50	225.00	80.13	50.38	45.00	55.00	71.50	1,584.43		
19	Stația Călăreți	Com. Tămădăul Mare Sat Calareți Jud.Calarasi	C1	Premier Energy	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	2.50	3.00	3.00	2.50	17.50		
20	Stația Ticleni	Ticleni,Jud. Gorj	C1	Premier Energy	8.17	22.17	25.50	22.80	20.30	10.88	2.89	0.30	0.28	1.98	115.27		
21	Dep. Bărbătești	Comuna Bărbătești,Jud.Gorj	C3	Premier Energy	435.56	1,182.22	1,135.50	725.00	730.00	526.15	205.32	82.15	19.08	105.78	5,146.76		
22	Stația P.Lacului	Comuna Poiana Lacului,Jud.Arges	C2	Premier Energy	53.90	69.30	76.00	68.50	65.50	38.40	9.91	0.10	0.07	2.57	384.25		
23	Stația Lucăcești	Depozit Albotesti, Moinești, Jud.Bacău	C1	Premier Energy	19.25	22.75	21.00	15.50	11.30	6.76	3.15	0.80	0.10	3.50	104.11		
24	Rampa Marghita	Marghita, Str.Gării nr.3, Jud.Bihor	C2	Delgaz Grid	21.78	59.11	75.50	58.50	35.50	17.40	4.88	0.30	1.80	5.29	280.06		
25	Rampa Biled	Comuna Biled, Jud. Timis	C2	Delgaz Grid	38.11	103.44	114.46	59.50	55.50	38.44	8.80	0.00	0.00	9.26	427.51		
26	Sediul Sector Moinești	Moinești,Str.Ateliereleor nr.5,Jud.Bacau	C1	Delgaz Grid	6.42	7.58	7.50	5.00	5.00	3.06	1.10	0.10	0.04	1.17	36.97		
Total luni					1,447.45	2,597.77	2,697.94	1,962.20	1,829.45	954.26	346.95	199.91	100.48	253.02	12,389.43		

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță, Ing. Dan BUZATU

Digitally signed by Dan Buzatu
Date: 2022.09.30 07:57:10 +03'00'

Dan Buzatu

Șef Serviciu Mecano- Energetic, Ing. Adrian BUZĂȚEL

Adrian Buzatel

Digitally signed by Adrian Buzatel
Date: 2022.09.28 13:26:49 +03'00'

Întocmit, Ing. Lucian OPREA

Radu-Lucian Oprea
Digitally signed by Radu-Lucian Oprea
Date: 2022.09.28 12:01:43 +03'00'