

Nr. înreg.: 43059/21.11.2022

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de extindere a monitorizării SCADA în 4 rampe CF și de upgrade hard și soft a sistemului de transmisie date și automatizare în 5 locații din sistemul SCADA

Urmare a clarificării solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În documentul de Anexă formulare, pagina 12/39, Formularul 8 de propunere tehnică, în tabelul de la baza paginii este cerut numele persoanei certificată MicroSCADA Pro. Este aceasta o cerință obligatorie pentru această licitație?

Răspuns: În conformitate cu Caietului de Sarcini, cap.7 Managementul Proiectului, Ofertantul are două variante:

- să prezinte personal certificat de producător
- să prezinte declarația producătorului prin care acesta asigură asistență la montaj, calibrare, PIF și garanție.

Dacă Ofertantul alege varianta "să prezinte personal certificat de producător", atunci trebuie declarat numele personalului cu competente/referințe în integrări SCADA, varianta MicroSCADA.

2. Întrebare: Cu cine trebuie să luăm legătura pentru a vizita locațiile?

Răspuns: Persoana de contact este dl. ing. Claudiu Niculescu, Inginer Serviciu SCADA & Automatizări; tel. 0757774313.

3. Întrebare: Ne puteți spune, vă rog, (...) ce versiune de MicroSCADA Pro este necesară? Se pare că respectivul soft a fost dezvoltat și de ABB și de Hitachi, și contează versiunea pentru a identifica furnizorul.

Răspuns: Soft-ul respectiv a fost dezvoltat de către ABB. Între timp, Hitachi a achiziționat ABB. Softul este MicroSCADA Pro 9.4.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ