

Nr. înreg.: 7142/21.02.2023

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire grup de pompare țiglei Depozit Satchinez, jud. Timiș

Vă comunicăm următoarele clarificări cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată:

➤ Conform Specificației Tehnice atașate, Debitmetrul Coriolis din Depozitul Satchinez este cu Certificare MID. Având în vedere că în momentul de față în această locație nu este nevoie de o astfel de caracteristică, participanții la licitație vor cota Debitmetru Coriolis fără Certificare MID.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ