

## REFERAT

-Privind verificarea de calitate la Domeniul de exigenta Is-Inst.Sanitare  
a proiectului: PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I. – RAMPA INCARCARE TITEI  
BILED,INSTALATII SANITARE  
faza PT+DDE face obiectul contractului : 10232020

### 1. DATE DE IDENTIFICARE

-Proiectant general SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Proiectant de specialitate SC ROENGG CONSULTING SRL  
-Beneficiar: S.C. CONPET S.A. Str. Anul 1848, nr 1-3, , Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA  
-Amplasament: com. BILED, jud. TIMIS  
Data prezentării proiectului pentru verificare: 12.01.2022

### 2.Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Proiectul a fost verificat din punct de vedere al calitatii in constructii in conformitate cu prevederile Legii  
10/1995, pentru urmatoarele cerinte esentiale, cu referire la instalatiile sanitare:

A.-Rezistența mecanică și stabilitate;

B.-Siguranță în exploatare;

C.-Securitate la incendiu;

D.-Igienă, sanătate și mediu;

E.-Economia de energie și izolare termică;

F.-Protecția împotriva zgomotului;

Proiectul trateaza la nivel de PT+DDE urmatoarele categorii de instalatii:

• In prezent rezervorul de inmagazinare a reviziei intangibile de incendiu ,din metal, montat supateran,  
volum 500 mc, construit in 1969

Se doreste inlocuirea acestuia cu unul nou. Volumul maxim de apa este de 580 mc, si se va stoca intr-un  
rezervor de 604 mc utilii. Statia de pompe existenta nu poate furniza debitul

si presiunea necesara stingerii. Ulterior va fi nevoie de inlocuirea grupului de pompare existent.

### 3. Documente ce se prezintă la verificare

Piese desenate conform borderou documentatie anexat la proiect.  
-Certificat de urbanism: - emis de

### 4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

-In urma verificării, documentația prezentată se consideră corespunzătoare domeniului de exigenta „Is”,  
pentru etapa avizată și in conformitate cu Legea nr.10/1995 , HG 925/1995 și Ordinul ML PTL 777/26 Mai  
2003, s-a semnat și stampilat.  
Am primit 2{doua}.exemplare  
Investitor/Proiectant

