


NOTA

- ZONAREA S-A EFECTUAT RESPECTANDU-SE STANDARULUI SR EN 60079-10-1/2015 CLASIFICAREA ARIILOR PERICULOASE
- CENTRUL DISTANTELE DE ZONARE VEZI
- SECTIUNILE MENTIONATE SI IN LISTA OBIECTELOR
- GRUPA FLUIDULUI: IIA; CLASA DE TEMPERATURA: T3
- EPL ZONA 1 - Gb
- EPL ZONA 2 - Gc.


LEGENDA

-

- ZONA 0



- Bazin decantor sau haba depozitare lichide inflamabile prevazut cu capac, amplasate subteran



–Pompa vehiculară lichide inflamabile amplasată într-o zonă deschisă, ventilată adecvat

LEGENDA OBJECTIVE PROJECTATE:

- 1 – Pompe centrifuge: existente redecute model BLACKMER, tip 50x80–350
- 2 – Cuvantura aspirate/reclutare pompe.
- 3 – Rezervor ingropat: colectare scurgeri tehnologice
- 4 – Platforma betonata pompe prevazuta cu rebord
- 5 – Rigole colectare scurgeri
- 6 – Platforma betonata (drum interior) descarcare/incarcare autoscisterna prevazuta cu rebord
- 7 – Recordare drum interior la drum betonat existent OMW PETROM
- 8 – Camin hidroalic–canalizare
- 9 – Panti acces auto
- 10 – Porți acces pietonali
- 11 – Impregnare
- 12 – Continer personal
- 13 – Continer vestitor, grup sanitar, dus, sala de mese
- 14 – Rezervor ingropat: vidoanpli colectare ape menajere
- 15 – Cazine canalizare menajera
- 16 – Roader (fundatie) comun: rezervor colectare scurgeri tehnologice si rezervor vidoanpli colectare ape menajere
- 17 – Distributor electric
- 18 – Camin bronsant qpa polibolia

0	12.2022	EMIS PENTRU COMENTARIIL	ing. M. DINI	ing. C. STAN	ing. C. STAN
REV. Nr.	DATA	DESCRIERE	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT
SCARA: 1:100	DATA PRIMEI EDITII:	10.2022	PROIECTANT		

CLIENT:

STR. 1848, NR. 1 - 3
PLOIESTI, ROMANIA

Team Oil

STR. TRAIAN NR. 42
PLOIESTI, ROMANIA
J29/695 din 22.08.2000

J29/695 din 22.08

J29/695 din 22.08.2000

DENUMIRE PROIECT:

RELOCAREA OBIECTIVELOR CONPET CA URMARE A MODERNIZARII DEPOZITULUI DE TRATARE A TITEIULUI SATUC APARTINAND OMV PETROM

DENUMIRE PLAN

PLAN DE ZONARE MEDIU EXTERIOR

PROJECT NR.	FAZA	FORMAT	DESEN NR.	PAGINA. NR.	REV. NR.
1214/2019	PT+DE	A 2	PR1214-ME15-00	1/1	0