
Nr. înregistrare: 18754/29.05.2023

Referință: achiziția directă organizată de CONPET S.A., în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect livrare “Modernizarea sistemului de monitorizare temperaturi la utilajele de pompare din stația automatizată Orlești”.

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Se cere realizarea unui sistem de monitorizare, acesta va fi amplasat într-o cameră de comandă?

Răspuns: Da, sistemul actual este amplasat într-o cameră de comandă. Sistemul nou trebuie să-l înlocuiască pe cel vechi din același dulap de monitorizare.

Întrebarea 2: La ce distanță se va afla această locație față de fiecare utilaj?

Răspuns: Distanța variază până la 1500m.

Întrebarea 3: Se dorește ca acest sistem de monitorizare să fie separat față de sistemul SCADA existent?

Răspuns: Acest sistem este separat de sistemul SCADA, dar transmite informații globale la SCADA.

Întrebarea 4: Se cere calibrare automată a canalelor, vă rugăm detalii.

Răspuns: Modulul trebuie să fie de tip “ intelligent” (microprocessor) care să aibă inclusă o funcție de autotestare a funcționalității lui.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Jr. Dan Manolache

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Florina Popescu

Serviciul Achiziții

Ec. Georgiana Mihăilă