

Documente de referinta	
Plan trasee de cabluri AMC si electrice	10202020-RNG-PL-16-001
Scheme electrice	10202020-RNG-SP-15-001
Memoriu tehnic instalatii electrice	10202020-RNG-MT-15-001
Plan de amplasare echipamente electrice	10202020-RNG-PL-15-003

LEGENDA:

L1, L2 = Corp pentru iluminat LED, montaj la exterior in zona fără pericol de explozie, min IP65 , min 10W

L3, L4 = Corp pentru iluminat LED , montaj la exterior in zona Ex (2G Ex IIA T3), min IP65 , min 10W


CD40 - Cutie de derivație montaj la exterior in zona fără pericol de explozie, min IP65, intrări/ieșiri 4xM20, terminale 2.5mm

CD41 - Cutie de derivație montaj la exterior in zona Ex (2G Ex IIA T3), min IP65, intrări/ieșiri 4xM20, terminale 2.5mm

S = Intrerupator de iluminat, montaj la exterior in zona Ex (2G Ex IIA T3), min IP65, 16A


SCHEME DE INSTALARE:

INSTALATIE DE ILUMINAT LA TABLOURILE ELECTRICE





Nota: Comanda iluminatului din zona tablourilor electrice se face de la comutator amplasat pe fata tabloului TDG-01.

INSTALATIE DE ILUMINAT LA GRUPUL DE POMPARE



Nota: Comanda iluminatului din zona grupului de pompare se face de la intrerupator amplasat local.

00	05.05.2022			Emis pentru construire
Revizie	Data	Modificare ceruta de		Descriere modificare
Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Proiectant general ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar : S.C. CONPET S.A.
Proiectant de specialitate				
			Titlul proiectului : ÎNLOCUIRE GRUP DE POMPARE TITEI DEPOZIT SATCHINEZ, JUDETUL TIMIȘ	
	Nume	Semnatura	SCARA : N/A	Titlul plansei : PLAN DE ILUMINAT
Proiectat	Neagu M.			
Verificat	Racoti A.		DATA : 05.05.2022	Plansa (numar proiect-tip plansa-disciplina-nr plansa-revizie) 10202020-RNG-PL-15-004-00 pag 1 din 1
Aprobat	Dobleaga S.			FAZA : PT+DDE