

Nr. înreg.: 19941/09.06.2023

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție suplimentare cu două unități de pompare în Stația Constanța Sud

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Pentru dimensionarea motoarelor pompelor vă rugăm să ne comunicați presiunea pe aspirația pompelor.

Răspuns: Presiunea maximă pe aspirația pompelor: max. 5 bar.

2. Întrebare: In caietul de sarcini se precizează caracteristicile pompelor noi care se vor lua în considerare la ofertare. Vă rugăm să precizați dacă puterea motorului indicată în caietul de sarcini: cca. 600 – 700 kW este condiție restrictivă.

Răspuns: Puterea motorului nu este impusă, valoarea puterii dată în caietul de sarcini este informativă, având în vedere echipamentele existente în funcțiune.

3. Întrebare: In caietul de sarcini se menționează "După atribuirea Contractului, Contractorul va primi din partea CONPET fișele de date ale traductoarelor cu care vor fi echipate unitățile de pompare". Vă rugăm să precizați dacă se ofertează montajul traductoarelor sau procurarea și montarea acestora. De asemenea vă rugăm să ne transmiteți fișele de date ale traductoarelor.

Răspuns: Pentru prezentarea unor oferte unitare, prelevarea datelor cu privire la traductoare se va face de către fiecare ofertant în teren, de la pompele existente (Ebara). Intră în sarcina contractorului atât achiziția, montarea și integrarea în sistemul SCADA.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ