

Nr. înreg.: 22331/26.06.2023

Referință: clarificări 3 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție suplimentare cu două unități de pompare în Stația Constanța Sud

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă transmitem pentru clarificare următoarele aspecte solicitate de furnizorii de pompe:

- 1) Standardul cerut pentru pompe;
- 2) Standardul cerut pentru etanșările mecanice și ce tip de etanșări mecanice se dorește;
- 3) Ce tip de pompă se dorește (End-suction, Dubluflux, Verticală);
- 4) Confirmare că presiunea de refulare este aprox. 31bar (30 atm);
- 5) Confirmare debit necesar de 650 mc/h;
- 6) Prin NPSH disponibil vă referiți la NPSHa, adică npsh-ul disponibil în instalație?
- 7) Se dorește funcționare prin convertizor?
- 8) Se dorește doar motor de 6 kV?
- 9) Materialul de execuție al pompelor;
- 10) DP sau H;
- 11) Dimensiunile flanșelor;
- 12) Dimensiunile de gabarit ale pompelor existente.

Răspuns: Conform documentației de atribuire și implicit, Caietului de Sarcini, Executantul trebuie să realizeze, pe lângă achiziția, montajul și punerea în funcțiune a pompelor și PROIECTAREA AFERENTĂ, conform cerințelor/specificațiilor din Caietul de Sarcini.

În consecință, răspunsurile la clarificările „solicitate de furnizorii de pompe” se vor regăsi în proiectul elaborat de Executant, în baza datelor prelevate din teren, fie cu ocazia vizitării amplasamentului înainte de depunerea ofertei fie după predarea amplasamentului de către CONPET, Executantul.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ