

**Nr. înreg.: 22488/26.06.2023**

**Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție suplimentare cu două unități de pompare în Stația Constanța Sud**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesat cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**1. Întrebare:** In caietul de sarcini se specifică că se dorește înlocuirea pompelor Worthington 10UW14, care aveau un motor de 1.120 kW. Pompele noi se doresc a fi similare cu pompele Ebara, care sunt deja instalate în stația de pompare, care se notează acolo în caietul de sarcini ca au motoare de 660 kW putere.

In acest sens, vă rugăm să ne specificați dacă parametrii ceruți în caietul de sarcini sunt parametrii similari cu pompele Ebara sau sunt similari cu pompele Worthington 10UW14 care aveau putere motor dublu.

Vă rugăm să ne puneți la dispoziție o fișă tehnică a pompelor Ebara, dacă există, sau specificațiile complete ale pompelor Ebara.

**Răspuns:** In Caietul de Sarcini nu se specifică înlocuirea pompelor Worthington 10UW14!

**2. Întrebare:** Pompele care se doresc a fi achiziționate, trebuie să fie de tip centrifugal orizontal dublu flux, monoetajate sau se acceptă și pompe centrifugale orizontale multietajate?

**Răspuns:** Tipul pompei va fi stabilit de Executant, în proiect, în funcție de situația din teren – inclusiv caracteristici/regimuri de funcționare actuale ce se vor preleva la vizita în teren (Executantul trebuie să execute, pe lângă achiziția, montajul și punerea în funcțiune a pompelor și PROIECTAREA AFERENTĂ, conform cerințelor/specificațiilor din documentația de atribuire, implicit ale Caietul de Sarcini).

**3. Întrebare:** Se menționează în una din clarificări ca presiunea pe partea de aspirație este de max. 5 bar. Vă rugăm să ne specificați care este presiunea minimă și cea constantă pe partea de aspirație? Acest aspect ne este necesar pentru selectarea pompei.

**Răspuns:** Presiunea pe partea de aspirație va fi stabilită de Executant, în proiect - așa cum am menționat anterior, Executantul trebuie să execute, pe lângă achiziția, montajul și punerea în funcțiune a pompelor și PROIECTAREA AFERENTĂ, conform cerințelor/specificațiilor din documentația de atribuire, implicit ale Caietul de Sarcini.

**4. Întrebare:** Care este diametrul conductei de refulare și lungimea ei totală? In plus, există și diferențe de nivel, în sensul ca parametrii solicitați acoperă pierderi pe partea de refulare sau trebuie să facem noi o calculație?

**Răspuns:** Așa cum am menționat la punctul 2, Executantul va stabili în proiectul pe care îl va elabora conform cerințelor documentației de atribuire, implicit ale Caietului de sarcini, toate elementele necesare.

**5. Întrebare:** Tipul de etanșare mecanică care se dorește trebuie să fie de tip simplă sau dublă?

**Răspuns:** În principiu, simplă, dar vă rugăm să țineți cont de ce am menționat la punctul 2 - Executant, în proiect, în funcție de situația din teren, va stabili aceasta (Executantul trebuie să execute, pe lângă achiziția, montajul și punerea în funcțiune a pompelor și PROIECTAREA AFERENTĂ, conform cerințelor/specificațiilor din documentația de atribuire, implicit ale Caietul de Sarcini).

**6. Întrebare:** In ofertă, prețul va include și prețul unei etanșări complete de rezervă sau se mai doresc și alte piese?

**Răspuns:** Câte o etanșare de rezervă pentru fiecare pompă, deci 2 buc. etanșări de rezervă.

**7. Întrebare:** Care este termenul limită în care se pot face vizite în teren?

**Răspuns:** Nu există un termen limită a vizitei în teren – se poate vizita amplasamentul oricând, până la termenul limită de depunere a ofertei, ținându-se cont și de termenul limită pentru eventualele solicitări de clarificări și de răspunsuri la clarificări, anterior depunerii ofertei.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL  
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții  
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții  
Exp. A.P. Sînziana NIȚĂ